



PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA NA ODPADNÍ VODU

– V EXTRAVILÁNU




OZNAČENÍ ARMATURY

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNÍHO SLOUPKU



OZNAČENÍ ARMATURY – VELKÁ TABULKA

- osazení na kovový sloupek
- barevné provedení tabulky: podklad hnědý, písmo bílé
- tabulka a sloupek musí být osazeny tak, aby neznemožňovaly práci či opravu dané armatury



LEGENDA:

POS.	POPIS
1	PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA PRO ODPADNÍ VODU DN80 S PŘÍMÝM PŘÍRUBOVÝM NÁPOJENÍM, POVRCH.OCHRANA – EPOXI PRO KRYTÍ POTRUBÍ 1,25m PŘÍPOJENÍ PROPLACHOVÁNÍ SPOJKOU TYPU C
2	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x dl. dle potřeby
3	LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU PP DN80
4	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x dl. dle potřeby
5	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU DN80, PN16 PRO OVLÁDÁNÍ ZEMNÍ ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU
6	ZEMNÍ ZAKOPOVÁ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU DN80, VČ. PRODLOŽ.TYČE A OCHRAN.TRUBKY KRYCÍ HLOUBKA Rd = 1,20–1,80 m
7	ŠOUPÁTKOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
8	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP S NÁPÍSEM "KANAL"
9	HYDRANTOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
10	HYDRANTOVÝ POKLOP S NÁPÍSEM "KANAL"
11	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x dl. dle potřeby
12	ODBOČNÁ ELEKTROTVAROVKA PE100 SDR11 – d90/90 + LEMOVÝ NÁKRUŽEK S OTOČNOU PŘÍRUBOU DN80, PN16
13	ORIENTAČNÍ SLOUPEK D50 PE S VNITŘNÍM OCELOVÝM JÁDREM DL. 2,0 m (ČERVENOBILÝ) S BETONOVOU PATKOU
14	BETONOVOU ŠACHTOVÁ SKRUŽ Ø1000 x 1000 BEZ STUPADEL
15	OCHRANNÝ KAMENNÝ VAL

POZNÁMKA:

- LITINOVÉ TVAROVKY – Z TVÁRNÉ LITINY S CEMENTOVOU, PU NEBO EPOXIDOVOU VÝSTELKOU
- SPOJOVACÍ MATERIÁL PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ – KOMPLETNĚ NEREZ. OCEL
- VŠECHNY ARMATURY MUSÍ BÝT ŘADNĚ OZNAČENY ORIENTAČNÍ TABULKOU HNĚDÉ BARVY, UMÍSTĚNOU NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU. OZNAČENÍ ARMATURY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 75 5025.
- DO POKLOPU ARMATURY BUDE VYVEDEN VOLNOU SMYČKOU IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 4mm, BEZ PŘERUŠENÍ JEHO IZOLACE, S REZERVOU MIN. 50cm NAD TERÉN.
- VODIČ NESMÍ BÝT OMOTÁN KOLEM OVLADACÍ TYČE ZEMNÍ SOUPRAVY!

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
ING. VONDRÁČKOVÁ		ING. DALIK	ING. DALIK	ING. VITEK
INVESTOR MĚSTYS ŽINKOVY		OSRP NEPOMUK	KÚ PLZEŇSKÝ	
NÁZEV STAVBY  ŽINKOVY ČOV A KANLIZACE				
OBSAH VÝKRESU  PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA				
ATELIER		PRAHA		Čís. SOUPRAVY
DATUM		11/2016		
STUPEŇ		DPS		
FORMÁT		2x44		
MĚŘÍTKO				
SOUBOR				
ZAK. ČÍSLO		Čís. VÝKRESU		
056 – 16		D.1.46		