

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	<div><div>PIK</div><div>V Í T E K</div><div>Inženýrská a projektová kancelář</div></div>		
	ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. VÍTEK			
INVESTOR	MĚSTYS ŽINKOVY	OsRP	NEPOMUK	KÚ	PLZEŇSKÝ	
NÁZEV STAVBY  VEŘEJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY (1. ČÁST)				ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
				DATUM	11/2016	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	A4	
				MĚŘÍTKO		
				SOUBOR		
OBSAH VÝKRESU  SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU
				057 – 16		D.2.8

Seznam strojů a zařízení				
č.	ks	Popis položky	mj	hmot.
1.	1 ks	Uzavírací klapka bezpřírubová DN100,PN10 s elektropohonem	kg	24
2.	2 ks	Přírubová redukce FFR 100/80, PN10, litinová, epoxyd.ochrana	kg	19
3.	1 ks	Filtr přírubový DN80, PN10 FORTE	kg	19
4.	2 ks	Vodoměr přírubový Sensus WP Dynymic DN80, PN16, pro pitnou vodu	kg	33
5.	8 ks	Uzavírací klapka bezpřírubová DN80,PN10 s pákou	kg	34
6.	4 ks	Přírubová tvarovka litinová T80/80/80, PN10, pro pitnou vodu	kg	64
7.	2 ks	Koleno litinové N 80/90, 90°, přechod příruba-PVC	kg	36
8.	12 ks	Redukce ENLP 80/90, přechod příruba-PVC	kg	30
9.	60 m	Roura KG 90 PVC	kg	156
10.	8 ks	Přírubové koleno Q litinové DN80, PN 10, 90°, pro pitnou vodu	kg	72
11.	4 ks	Uzavírací klapka bezpřírubová DN50,PN10, s pákou	kg	17
12.	4 ks	Přírubové koleno Q litinové DN50, PN 10, 90°, pro pitnou vodu	kg	38
13.	4 ks	Vtokový koš přírubový DN80, PN 10, pro pitnou vodu	kg	26
14.	1 ks	Přírubový litinový TT kus, DN80/80, pro pitnou vodu	kg	27
15.	2 ks	Oblouk KG PVC 90, 90°	kg	4
16.	4 ks	Koleno KG PVC 125, 90°	kg	2
17.	21 m	Roura KG 125 PVC	kg	63
18.	2 ks	Koleno KG PVC 125, 45°	kg	1
19.	4 ks	Kompenzátor přírubový DN80, PN10, pryžový pro pitnou vodu	kg	28
20.	1 ks	Tlakový nerezový filtr TVK 100 O s automatickým ovládáním na odkyselení vody, včetně kompresor a včetně propojovacího potrubí a armaaturami výkon max 6,3 m³/hod max.tlak na vstupu 6 bar instal.výkon 15W + 1,3kW, 230V, 50Hz Výrobce: např.Vodaservis, s.r.o. Žďár nad Sázavou	kg	420
21.	1 ks	Čerpdlo pro praní filtru např. Grundfos CR 15 Q = 5 l/s H = 25 m v.sl. N = 2,2 kW, 400 V včetně propojovacího potrubí a armatur Dodává: např.Vodaservis, s.r.o. Žďár nad Sázavou	kg	cca85
22.	1.ks	Čerpdlo pro dávkování chlornanu sodného DDA 7,5-16 AR-PVC, včetně barelu 50 l, záchytné vany a plováku min.hladiny, včetně propojovacího potrubí a drobných armatur	kg	cca20
23.		Litinové potrubní tvarovky pro pitnou vodu (s epoxid.úpravou)		
	2 ks	FF80 – 1200 mm	kg	21
	2 ks	FF80 – 1000 mm	kg	44
	4 ks	FF80 – 800 mm	kg	76
	4 ks	FF80 – 600 mm	kg	63
	3 ks	FF80 – 500 mm	kg	42
	1 ks	FF80 – 400 mm	kg	13

	2 ks	FF80 – 300 mm	kg	22
	3 ks	FF8 – 200 mm	kg	27
	4 ks	F50 – 300 mm	kg	18
	Včetně přírubových spojů DN100,DN 80,DN50, PN 16, nerez. ocel A2, A4		kg	98
24.	Uložení potrubí, ocelové válcované profily a třmeny – ocel tř.17240		kg	60