

V Českých Budějovicích 2. 10. 2017

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025258

Datum zahájení zadávacího řízení: 12. 9. 2017

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 13. 9. 2017

Název veřejné zakázky:

KANALIZACE A VODOVOD ŽINKOVY

ZADAVATEL: Městys Žinkovy

zastoupený starostou městyse, panem Janem Řežábkem
335 54 Žinkovy 84
IČ: 00257508

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 54 odst. 5, § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 54 odst. 5, § 98) sdělujeme odpověď na dotaz dodavatele:

Dotaz:

V popisu výkazu výměr „2 – ČOV stavební a splašková kanalizace 1_26062017“ je rozpor, záložka SO.2.01 – Kanalizace – čá...; položky 63 a 64 – DTTO (záložka SO.2.03 – Kanalizace – čá...; položky – 68, 69; DTTO zál. SO.2.02) popis položky korugovaná SN12 PP, ale dodávka PVC SN12 – v technické zprávě popis plnostěnná. Není lepší v takovémto množství dodávka po delších kusech? V technické zprávě popsáno – celková délka stok 5178 m DN 250; ve výkazu 4846 m DN 250; DN 400 115 m?

63	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	2 256,620
64	K	286173120R1	trubka PVC/SN12 DN 250 dl 1,0 m	kus	2 257,000

Žádám o upřesnění.

Odpověď na dotaz:

A) Délka potrubí

Dokumentace pro provedení stavby „Žinkovy – ČOV a kanalizace“ zak. č. 056-16 z 11/2016 řeší rozsah kanalizace v délce stok 5178 m DN 250 a přeložku dešťové kanalizace 111,5 DN 400.

Ve výkazu výměr je správně uvedená délka kanalizačních stok 4 838,68 m DN 250 (SO2.01 - 2256,6 m, SO 2.02 – 1423,60 m a SO 2.03 – 1159,0 m) a přeložka dešťové kanalizace 111,5 DN 400 (SO 2.03). Ve výkazu výměr není stoka D-3 a stoka E-1 je zkráceno o 242,0 m. Tato část kanalizace není předmětem veřejné zakázky.

B) Materiál potrubí

Potrubí kanalizačních stok DN 250 a SN 400 je navrženo plnostěnné potrubí PVC SN 12.

Jedná se upřesnění montáže potrubí – PVC a změnu dodávky potrubí z délky kusů 1 m na délku kusů 6 m.

Upřesnění položek se týká souboru – „2 - ČOV stavební a splašková kanalizace-1_26062017.xlsx“ následovně:

SO 2.01

Položka 63 a 64 – v soupisu prací se nahrazuje takto:

63	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	2 256,620		0,00
64	M	286173120R1	trubka PVC/SN12 DN 250 dl 6,0 m	kus	385,00		0,00

SO 2.02

Položka 61 a 62 – v soupisu prací se nahrazuje takto:

61	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	1 423,060		0,00
62	M	286173120R1	trubka PVC/SN12 DN 250 dl 6,0 m	kus	243,00		0,00

SO 2.03

Položka 66, 67, 68 a 69 – v soupisu prací se nahrazuje takto:

66	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	1 159,000		0,00
67	M	286173120R1	trubka PVC/SN12 DN 250 dl 6,0 m	kus	200,000		0,00
68	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	111,500		0,00
69	M	286173140R1	PVC potrubí SN12 , DN400 dl 6,0 m	kus	19,000		0,00

K ocenění nabídky použijte příslušný soupis stavebních prací a dodávek, který byl spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 uveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem dle § 28 odst. 1 písm. i) zákona o zadávání veřejných zakázek, proto lze podávat nabídky pouze v listinné podobě.

Nabídky budou podávány poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně **do 30. 10. 2017 do 14⁰⁰ hodin** na adresu zástupce zadavatele – **STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro).**

Pokud nebyla nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).**

S pozdravem

Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy