



TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m2	světltá výška m	druh podlahy	úprava povrchu stěn	úprava stropu
01	zádveř	6,37	2,575	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
02	chodba	14,38	2,520	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
03	archiv	12,95	2,520	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
04	sklad termoportů	6,22	2,520	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
05	sklad pomůcek a vybavení	24,80	2,520	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
06	prádelna a sušárna	30,30	2,520	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
07	ergoterapie	51,72	2,520	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
08	předsíň	3,82	2,520	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
09	WC	2,07	2,520	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled

LEGENDA:

- A – zářivkové svítidlo do podhledu, 4x18W, IP20
- B – zářivkové svítidlo do podhledu, 2x18W, IP20
- E – vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 1x26W/G24, IP20
- H – venkovní nástěnné svítidlo, s pohybovým spínačem, ekvivalent Ž100W, IP54
- N – nouzové svítidlo 9W, s vlastním zdrojem na 3 hod., IP40, interiérové
- O – jednopólový spínač 230V/10A, řazení 01
- O – jednopólový spínač se signální doutnavkou 230V/10A, řazení 1/S
- O – zapínací ovládač s orientační doutnavkou 230V/10A, řazení 1/Os
- O – sériový přepínač 230V/10A, řazení 05
- O – střídaný přepínač 230V/10A, řazení 06
- O – křížový přepínač 230V/10A, řazení 07
- Z – zásuvka 230V/16A, 2P+PE
- D – zásuvka s víčkem 230V/16A, IP44, 2P+PE
- Ø – dvojzásuvka 230V/16A, 2P+PE
- – v místnosti provedeno ochranné pospojování
- ∞ – ventilátor VZT 230V/50W, viz projekt vzduchotechniky

- vedení osvětlení
- - - - - vedení zásuvkové
- vedení uzemňovací
- vedení ovládání
- vedení ostatní

VYPRACOVAL	Milan Hruška		Milan Hruška projekty elektro		
ZODP.PROJEKTANT	Milan Hruška				
TECH.KONTROLA	Ing. Milan Kaláb		Poštovní 673, 357 31 Horní Slavkov IČO: 128 50 373 ČKAIT: 0301025 tel: +420 352 684 425, +420 608 339 248		
STAVEBNÍK:	Denní centrum Materiáduška, o.p.s.				
	Školní 737, 357 35 Chodov		FORMÁT	6 A4	
STAVBA:	Denní stacionář – Sokolov		DATUM	05/2015	
	Sokolovská 1508		STUPEŇ	DSP	
PŘEDMĚT:	ELEKTROINSTALACE		Č. ZAKÁZKY	150607	
	Půdorys 1.PP		MĚŘÍTKO:	1:50	Č.VÝKR.: D.1.4.c-04