

TABULKA MÍSTNOSTÍ


číslo místnosti	účel místnosti	plocha m ²	světla výška m	druh podlahy	úprava povrchu stěn	úprava stropu
1-01	jídlelna - herna	98,43	3,000	PVC krytina	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-02	výdejní jídel	16,21	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-03	kancelář	27,11	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-04	herna - učebna	18,72	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-05	sociální zařízení	23,90	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-06	umývárna	14,19	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-07	oční rehabilitace	15,59	3,000	koberec	omítka + malba	minerální podhled
1-08	snoezelen	44,77	3,000	koberec	omítka + malba	minerální podhled
1-09	rehabilitace	24,75	3,000	koberec	omítka + malba	minerální podhled
1-10	dětská herna	24,75	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-11	šatna	38,94	3,000	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
1-12	zádveří	15,46	3,000	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
1-13	WC invalidé	13,40	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-14	úklidová komora	12,73	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-15	šatna zaměstnanci	27,11	3,000	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
1-16	šprcha zaměstnanci	4,60	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-17	předšší zaměstnanci	6,12	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-18	WC zaměstnanci	1,75	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-19	WC zaměstnanci	1,80	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-20	sociální zařízení	13,05	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-21	čekařna	24,64	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-22	raná péče	26,06	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-23	ložnice respitní péče	23,85	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-24	individuální terapie	25,23	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-25	chodba	17,53	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled
1-26	zádveří	6,33	3,000	keramická dlažba	omítka + malba	minerální podhled
1-27	chodba	63,05	3,000	PVC krytina	omítka + malba	minerální podhled

LEGENDA:

- A – zářivkové svítidlo do podhledu, 4x18W, IP20
- B – zářivkové svítidlo do podhledu, 2x18W, IP20
- C – zářivkové svítidlo do podhledu, 4x18W, s krytem, IP40
- D – vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 2x26W/G24, IP20
- E – vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 1x26W/G24, IP20
- F – vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 2x26W/G24, stmívatelné 1–10V, IP20
- G – nástěnné svítidlo, 1x26W/G24, IP40
- H – venkovní nástěnné svítidlo, s pohybovým spínačem, ekvivalent 2100W, IP54
- N – nouzové svítidlo 9W, s vlastním zdrojem na 3 hod., IP40, interiérové
- ☐ – jednopólový spínač 230V/10A, řazení 01
- ☐ – jednopólový spínač se signální doutnavkou 230V/10A, řazení 1/5
- ☐ – přepínací ovládací 230V/10A, řazení 6/0 – zapojen jako vypínací
- ☐ – signální tahové tlačítko 24VDC
- ☐ – zapínací ovládací s orientačním doutnavkou 230V/10A, řazení 1/0s0
- ☐ – spínač s otočným stmívačem 1–10V, 230A/700VA
- ☐ – sériový přepínač 230V/10A, řazení 05
- ☐ – střídavý přepínač 230V/10A, řazení 06
- ☐ – 3 pól. spínač se sign. doutnavkou (sporákové kombinace) 400V/25A
- ☐ – pohybový spínač svítidla
- ☐ – nouzové světelné a zvukové signalizace z WC, 24VDC
- ☐ – zásuvka 230V/16A, 2P+PE
- ☐ – zásuvka s víčkem 230V/16A, IP44, 2P+PE
- ☐ – dvojjednosť 230V/16A, 2P+PE
- ☐ – v místnosti provedeno ochranné pospojování
- ☐ – ventilátor VZT 230V/50W, viz projekt vzduchotechniky

- vedení osvětlení
- vedení zásuvkové
- vedení uzemňovací
- vedení ovládací
- vedení ostatní

NAPOJENÍ VANY:



Kabely v podlaže pod výtěpěním.
POZOR NA KOLIZI S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM !!

POZNÁMKA:
POZOR NA KOLIZI SVÍTEL A POTRUBÍ NAD PODHLEDĚM !

VYPRACOVAL	Milan Hruška	Milan Hruška projekty elektro Poštovní 673, 357 31 Horní Slavkov ICO: 128 50 373 CKAUT: 0301025 tel: +420 352 684 425, +420 608 339 248
ZODP.PROJEKTANT	Milan Hruška	
TECH.KONTROLA	Ing. Milan Kaláb	FORMÁT 10 A4 DATUM 05/2015 STUPEŇ DSP
STAVEBNÍK:	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Školní 737, 357 35 Chodov	
STAVBA:	Denní stacionář – Sokolov Sokolovská 1508	Č. ZAKÁZKY 150607 MĚŘÍTKO: 1:50 Č.YTKR.: D.1.4.c-03
PŘEDMĚT:	ELEKTROINSTALACE Půdorys 1.NP	