



STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK P, ŠKOLNÍ Č.P. 244, 245, 246

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín
 Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

8. 5. 2017



ALEŠ BROTÁNEK
 JAN PRAISLER
 tel. 603 223 851
 ČLEN SDRUŽENÍ



www.pasivnidomy.cz



Bourací práce

Před započítím prací bude odstraněna soklová římsa a střešní římsa z betonových prefabrikátů.

Budou ubourány železobetonové markýzy nad vstupy včetně zděných sloupků. Vše do roviny fasády.

Budou odstraněny balkóny, z nichž budou zachovány výplňové mříže (zábradlí), které budou použity v konstrukci nových balkónů.

Bude odstraněno zábradlí terasy a veškeré vrstvy terasy až na nosnou část.

Dále budou odstraněny nevyužívané rozvody volně vedené po fasádě a demontovány štítky s označením ulic a čísel popisných, které budou po zateplení zpětně osazeny.

Budou odstraněny větrací mřížky a konzolky pro vlajky. Zvonky a krabičky s telefonním vedením umístěné na vchodových portálcích budou zachovány a přemístěny do následného zateplovacího systému.

Budou odstraněny výplně otvorů do prostoru prodejny. Dle návrhu statika budou instalovány překladové nosníky nad rozšířením vstupu a následně bude odbourán stávající zděný sloup a navazující parapet okna.

Bude odbourán okapový chodníček. Objekt bude obkopán do hl. 600 mm a bude odstraněna přízdívka. Obnažená hydroizolace bude vyspravena asfaltovým pásem a vyrovnána stavebním lepidlem. Dále bude nutné přemístit zemní vpusti od okapních svodů.

Bude odstraněna střešní krytina. Budou odstraněny střešní vikýře nad schodištěm.

Budou demontovány okapní svody a hromosvody.

Satelity individuálně umístěné na fasádě budou před započítím prací přemístěny na společné nástřešní tyče.

Bude vyklizena půda. V části nad č.p. 246 budou odstraněny veškeré vrstvy nad nosnou stropní konstrukcí, která bude očištěna a vyrovnána. Předpokládanými vrstvami je škvára (cca 60 mm). V části půdy nad č.p. 244 a 245 budou stávající vrstvy podlahy ponechány. Stávající podlaha v závětrí vchodu č.p. 246 bude odebrána do hloubky cca 400 mm

Uvnitř budovy budou bourány průrazy a drážky pro rozvody VZT.

Do bytů a v bytech jsou bourány pouze prostupy pro vedení DN 100 mm v místech pod stropem. Tyto prostupy by měly být co nejpřesněji vyřezány tak, aby bylo co nejméně zasahováno do bytových interiérů.

Prostupy pro vedení schodišťovým prostorem jsou většího rozsahu. Před započítím bourání bude na hlavní průrazy vypracován statický posudek. V prostoru schodiště č.p. 246 je průlez do půdního prostoru, který lze pro vedení VZT využít. V případě kolize vedení VZT s jinými rozvody (např. plyn) bude mít rozvod VZT přednost a jiné vedení se upraví nebo přeloží.

Střecha

Stávající střecha má eternitovou krytinu. Ta bude odstraněna. Na stávající krokve bude kotvena pomocí kontralatí pojistná hydroizolace. Následně budou položeny latě a skládaná keramická krytina.

Okna a dveře

Stávající okna byla vyměněna za nová plastová s izolačními dvojskly ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) před několika lety. Při stávajících úpravách budou posunuta do roviny tepelné izolace pomocí systémového řešení předsazené montáže, pomocí kotevních tepelně izolačních hranolů. Osazení bude provedeno zároveň plynotěsně a parotěsně, pomocí okenních těsnicích

pásek. Ty budou napojeny na ostění dle technologického předpisu výrobce.

Ostění oken bude z vnitřní strany zajištěno pomocí sádrových omítek nebo vrstvených omítek při vrchním líci, ztužených technickou tkaninou a s finálním štukem. Napojení omítek na rám okna bude vždy provedeno pomocí omítkových profilů.

Budou osazeny nové vnitřní parapety z DTD desek s potahem z CPL laminátu s povrchovou úpravou a vnější typové hliníkové parapety (š.160 mm) s plastovými (nebo lépe hliníkovými) koncovkami. Barevné odstíny vnitřních parapetů budou vybrány architektem dle vzorníku dodavatele během realizace.

Některá okna mohla být osazena individuálně a nemusí splňovat příslušné parametry. Tato budou nahrazena okny novými.

V místech, kde vnitřní příčka dobíhá do místa okenního otvoru a jsou zde dva samostatné rámy rozdělené touto příčkou, bude po posunutí rámu vložen mezi okenní rámy distanční propojovací profil v dané šíři. K tomuto sloupku bude dozděna příčka z porobetonových bloků.

Okna do suterénních prostor budou vyměněna za nová plastová s izolačními dvojskly. Budou nově umístěna na stříh v nosné konstrukci tak, aby zateplení mohlo být v jedné rovině přetaženo přes tyto rámy. Okna jsou většinou členěna na dvě otevíravá křídla s pevným sloupkem uprostřed. Okna, ke kterým dobíhá vnitřní příčka, budou členěna dle této příčky tak, aby bylo možné okna otvírat. Mohou být asymetricky členěna, nebo bude otevíravé pouze jedno křídlo a druhé bude pevné.

Nezateplený sklepní a půdní prostor bude od schodišťového prostoru oddělen vnitřními tepelně izolačními dveřmi s požární odolností určenou dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. Stejně parametry budou mít i dveře do půdního prostoru a technických místností. Dveře do půdního prostoru budou opatřeny samozavíračem. Součinitel prostupu tepla bude minimálně 1,2 W/m²K, požární odolnost EW 15 DP3, C. Dveře do sklepních prostor budou mít požární odolnost EW 30 DP3, C.

Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou opatřeny novým těsněním.

Vstup do prodejny na pravé straně bude rozšířen a budou zde osazeny automatické posuvné dveře s dvěma prosklenými křídly s posunem do obou stran. Dveře budou mít prosklené pevné boční části a nadsvětlík. Ostatní výlohy prodejny budou redukovány zazděním plynosilikátovými tvárnicemi. Do prostoru denní místnosti na levé straně budou osazena dvě okna ve stejném rozměru a členění jako okna do bytů. Mezi nimi a vedle rozšířeného vstupu budou do oslabené izolace zateplení vloženy rámy s prosklenými otvíravými vitrínami. Zadní plocha vitríny bude opatřena dřevovláknitou deskou s nátěrem. Obdobně, ale bez vitrín, budou nad otvory ve vrchní části portálu oslabené části izolace, tvořící vlysy pro umístění nápisů označení prodejny. Vstupní zádveří na schodiště k bytům v patře ve střední části portálu bude též zazděno plynosilikátem a do této roviny budou posunuty stávající vstupní dveře. Viz POHLED SEVER

Zateplení fasády

Po skončení bouracích prací budou omítky vyspraveny a vyrovnány. Budou osazeny kotevní prvky pro uchycení nadedveřních markýz, balkónů a zábradlí lodžii. Tyto prvky jsou typové výrobky určené pro kotvení do systémů ETICS s přerušением tepelného mostu. Prvky s nižší zátěží mohou být kotveny skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m³ na bázi polymeru polystyrénu (PS). Markýzy budou kotveny pomocí nerezových závitových tyčí.

Poté bude fasáda kontaktně zateplena certifikovaným systémem s tloušťkou tepelné

izolace 200 mm z šedého EPS. Zateplení bude mít spodní kotvení a bude založeno na soklových lištách v úrovni cca -0,55 m. Úroveň zateplení bude určena individuálně dle horní hrany nejvýše položeného suterénního okna. Kolem vstupních dveří bude zateplení obíhat v odstupu 740 mm po bocích dveřního tvorů a 900 mm nade dveřním otvorem. V místě portálu prodejny bude v místě vitrín a vlysů izolace zeslabena na 160 mm. Finální omítka bude na silikátové bázi. Bude ve dvou odstínech, kdy k základnímu odstínu bude vybrán odstín ve světlejším tónu. Ten bude lemovat okenní otvory ve formě šambrán a dále bude použit na nové římse. Barevné řešení fasády vybere architekt dle vzorníku dodavatele.

Tepelná izolace bude přetažena přes okenní rámy v šířce 60 mm.

Střešní římsa bude vytvořena klínem z EPS seříznutým z kvádrů 200/200mm, který bude přilepen k fasádnímu polystyrénu a obkladem vyloženým sádrovláknitými deskami.

Stejná skladba zateplení bude použita na půdní nadezdívky a na stěny schodišťového prostoru na půdě.

Zateplení soklu

Okolí vstupních dveří a sokl bude zateplen nenasákavou soklovou izolací tl.100 mm. Soklová izolace bude do hloubky cca 600 mm zapuštěna pod terén. Pod úrovní terénu bude opatřena stavebním lepidlem a ochráněna nopovou fólií. Nad terénem bude povrchovou úpravou soklová omítka.

V zateplení se vynechají otvory pro přístup ke skříním elektrorozvodů, uzávěrů plynu atd. Do otvorů se vsunou a PU lepidlem upevní nová plechová dvířka s rámečkem. Dvířka budou označena shodně s označením původních dvířek. Na nová dvířka bude zevnitř (z rubu) nalepena tuhá tepelná izolace z minerální vlny tl.80 mm.

Dále budou do nového pláště osazeny zvonky přeložené z odbouraných portálků.

Barevné řešení fasády vybere architekt dle vzorníku dodavatele.

Zateplení suterénu

Strop suterénu bude zateplen stejně jako stěny kontaktním zateplovacím systémem s šedým EPS. Základní tloušťka zateplení bude v č.p. 244 a 245 160 mm, v č.p. 246 200 mm. Jelikož je prostor suterénu značně nepřehledný, bude zateplení na mnoha místech oslabeno. Jedná se o průvlaky, kde by nezůstala podchodná výška nebo průběh technických rozvodů. Minimální tloušťka izolace by měla být 60 mm. V místě nosných stěn budou k eliminaci tepelných mostů, vzniklých průběhem těchto stěn, provedeny tzv. vnitřní sokly. Nosné a obvodové stěny se nejprve v pruhu cca 600 mm od stropu olemují zateplením deskami EPS a teprve poté se zateplí plocha stropu mezi tímto lemováním. Zateplení bude opatřeno stěrkovou omítkou ztuženou technickou tkaninou.

Technické rozvody budou skryté v izolaci, je však nutné nechat přístupné veškeré uzávěry a další důležitá místa. Ta budou opatřena krabičkami s dvířky.

Stávající osvětlení bude přemístěno na novou rovinu zateplení

Zateplení půdy a střechy

Na očištěnou, vyrovnanou a napenetrovanou stropní konstrukci budou položeny pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Budou plnit funkci parozábrany. Na tuto vrstvu bude položena tepelná izolace EPS v tloušťce 320 mm (ve dvou vrstvách). Na polystyrén bude položena papírová lepenka (karton) jako separační vrstva a poté vyrovnána pochozí vrstva z difúzně propustné betonové mazaniny ztužená KARI sítí 6/150/150. Mazanina bude vždy po cca 4 metrech na délku půdy rozdělena dilatačními spárami vložením dilatačního

pásku.

V místech vyvýšených patek, na které dosedá konstrukce krovu, budou přezatepleny i tyto patky a to v tloušťce jedné vrstvy, tj. 160 mm.

V místech výstupu ze schodiště do půdního prostoru musí být zachována stávající úroveň podlahy. Zde bude použita izolace z fenolické pěny, na kterou bude položena dlažba.

Obálka tepelné izolace musí projít přes půdní nadezdívky. Nadezdívky budou ze strany půdního prostoru zatepleny EPS podobně jako venkovní zateplení. Propojení tohoto vnitřního zateplení se zateplením vnějším bude provedeno pomocí minerální vaty, která bude fixována překrytím difúzně propustnou závětrnou fólií. Ta bude přilepena ke koncům vnějšího a vnitřního zateplení. Před přezateplením bude pozednice dodatečně přikotvena. Nadezdívka bude upravena natažením stěrkové omítky a spára dosednutí pozednice na nadezdívku bude přelepena těsnicí páskou.

V místě prostupů komínů půdním zateplením budou k eliminaci tepelných mostů opět provedeny tzv. vnitřní sokly. Z požárních důvodů budou komíny kontaktně zatepleny do výšky cca 600 mm nad novou úroveň podlahy minerální vatou.

Na místo odbouraného vikýře nad schodištěm bude doplněna střecha. Budou zde položeny nové krokve 120/140 mm po cca 0,9 metru uložené na vaznici a pozednici. Tu bude nutné v místě vikýře popřípadě doplnit. Na krokve bude přikotvena pojistná hydroizolace, latě a tašky (stejný typ jako stávající). Mezi krokve se vloží tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm. Na krokve budou zespodu vrutovány vodorovné latě 40x60 mm a na ně opět šikmé latě 40x60 mm. Vzniklé mezivrstvy bude vyplněno tepelnou izolací z minerální vlny tl. 2x60 mm. Poté budou k latím vrutovány desky OSB tl. 12 mm. Na desky bude nataženo stavební lepidlo s výztužnou sítí a finální tenkovrstvá omítka s malířským nátěrem.

V místě, kde trámy krovu dosedají na podlahu, bude zateplovacím materiálem, z hlediska difúzní propustnosti i složitosti provedení, místo EPS minerální vata.

Strojovny

Na půdách budou pro umístění kondenzačních kotlů a větracích jednotek vytvořeny uzavřené prostory – technické místnosti. Budou sestaveny z sendvičových, tepelně izolačních samonosných panelů technologie SIPs. Ve stejné technologii budou stěny i strop. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení bude na opláštění přidána sádkoakrylová deska tl. 12,5 mm pro zabezpečení požární odolnosti REI 30 minut. Obdobně budou opláštěna i svislá vedení VZT vedle strojoven.

Podlaha v závětrí

Stávající podlaha bude odebrána do hloubky cca 400 mm. Podklad bude vyrovnán mazaninou a bude opatřen asfaltovou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltu přetaženou i na stěny. Dále zde bude vyrovnáno ve vrstvě cca 300 mm granulátové pěnosklo. Na něj bude provedena betonová mazanina ztužená sítí KARI a finální vrstvou bude keramická dlažba.

Terasa

Stávající terasa bude očištěná na nosnou konstrukci. Její povrch bude vyspádován betonovou mazaninou k přední okapní hraně. Na ní bude provedena parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltu. Dále zde bude položena tepelná izolace z XPS desek o výšce 200 mm. Na ní bude provedena hydroizolace na bázi PVC (hydroizolační fólie mezi ochrannými vrstvami geotextilie). Hydroizolace bude systémově kotvena a lemována oplechováním z poplastovaného plechu. Okapní hrany budou zpevněny vložením a kotvením desek OSB do horního líce tepelné izolace. U stěny bude hydroizolace kotvena na stěnu pomocí stěnové lišty. Na ostatních hranách pomocí okapní lišty. Okapní hrany

budou zpevněny vložním a kotvením desek OSB do horního líce tepelné izolace. Okap bude proveden zdvojeně. Bude zde pohledový okapní žlab čtvercového průřezu, do kterého bude vložen standardní žlab ve spádu ke svodu. Materiálem bude titanzinek. Pochozí vrstvou terasy bude betonová dlažba na terčích.

Zámečnické a doplňkové práce

Kotevní prvky

Pro uchycení nových zámečnických prvků budou do fasády před zateplením umístěny systémové kotevní prvky s přerušným tepelným mostem. Tyto prvky jsou typové výrobky určené pro kotvení do systémů ETICS s přerušným tepelného mostu. Prvky s nižší zátěží mohou být kotveny skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m³ na bázi polymeru polystyrenu (PS). Kotevní prvky budou navrženy dle statického výpočtu. Na tyto kotvy budou po provedení zateplení osazeny markýzy, balkóny a zábradlí lodžii.

Markýzy

Kostra markýzy je vytvořena ze snýtovaných ocelových pásovin. Po montáži budou pásoviny žárově zinkované, případně kadmiované s nátěrem. Na tuto kostru budou přišroubovány OSB desky tvořící tvar markýzy, které budou oplechované titanzinkovým plechem. Vrutky pro uchycení plechového pláště budou kryty přiletovanými titanzinkovými kloboučky. Řešení je vykresleno v DOKUMENTACI PODROBNOSTÍ v Dokumentaci pro provedení stavby.

Balkóny

Balkón bude tvořen z ocelových žárově zinkovaných profilů U20/20/2mm, L50/50/5, tyčí 15/15mm, pásovin 5/25mm a plechu tl.10 mm. Prvky budou k sobě nýtovány nebo svařeny, nosné části budou svařeny. Pro výplň zábradlí bude použita původní balkonová výplň (mříž). Na této mříži budou zarovnány (zkráceny) konce, které byly původně kotveny do zdiva a pomocí těchto konců bude mříž uchycena k nové konstrukci balkonu. Podlahu balkónu budou tvořit dubová prkna tl.35 mm. Madlo bude dřevěné dubové 80x35 mm, přivrutované k U-profilu přes plastové podložky. Řešení je vykresleno v DOKUMENTACI PODROBNOSTÍ v Dokumentaci pro provedení stavby. Balkóny budou kotveny pomocí systémových vysoce zátěžových kotevních konzol přerušujících tepelný most. Konzoly budou kotveny do zdi dle předpisu výrobce. Jelikož není možné určit kvalitu zdiva v místě kotvení a hrozí vytrhnutí konzol, bude horní řada kotvicích prvků konzoly – závitových tyčí M10 probíhat skrz zeď a na straně interiéru budou závitové tyče propojeny pásovinou 5x60x300 mm zapuštěnou do omítky.

Zábradlí

Pro zábradlí lodžii bude rovněž použito původní zábradlí s úpravami jako u balkónů. Původní zábradlí bude zkráceno na patřičnou délku a ukončeno přivařením U profilu 20/20/2 přes který se bude zábradlí kotvit do stěn. Možné řešení je vykresleno v DOKUMENTACI PODROBNOSTÍ. Obdobně bude stávající výplň nastavena tyčemi 15/15 na patřičnou výšku a ukončena U profilem 20/20/2, na který bude nasazeno dubové madlo.

Zábradlí terasy bude mít charakter subtilní kovové konstrukce svařené z tyčových profilů 15/15, pásovin 25/5 a ukončené U profilem 20/20/2, na který bude nasazeno dubové madlo. Zábradlí bude kotveno pomocí nerezových závitových tyčí kotvených přes systémové průchodky do nosné vrstvy podlahy terasy.

Řešení je vykresleno v DOKUMENTACI PODROBNOSTÍ v Dokumentaci pro provedení stavby.

Návrh zámečnických prvků bude zpracován v rámci výrobní dokumentace dodavatelem ve spolupráci s autory projektu.

Ostatní fasádní prvky

Pro zakrytí původních skříní rozvodů budou vyrobeny nové rámečky s dvířky z plechu tl. 1,5 mm. Dvířka budou na dvou pantech (popř. jednom pantu) a budou mít zavírání na čtyřhran (na kličku). Z rubu dvířek bude nalepena tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm. Tyto výrobky budou žárově zinkovány a poté komaxitovány v odstínu dle výběru architekta.

Po zateplení budou osazeny nové dešťové okapy a svody z titanzinku. Zaústění svodů bude realizováno do nových lapačů splavenin napojených na stávající dešťovou kanalizaci.

Budou znovu namontovány hromosvody. Uzemnění bude nově řešeno na základě výpočtu. Předpokládá se v rámci úpravy soklů uložení zemních pásků po celém obvodu domu.

Ke kotvení dešťových svodů i hromosvodů bude použito systémových (typových) výrobků.

Podhledy

Uvnitř bytů v místě chodby budou pod stropem vedeny rozvody VZT. Ty budou zakryty SDK podhledem. Do podhledu budou přemístěna stávající světla a bude v něm umožněn přístup k bytovému boxu s regulací pomocí systémových dvířek.

Úpravy bezprostředního okolí domu

Bude nově položen přístupový chodník. Po odstranění stávajících chodníků do hl. cca 200 mm bude proveden nový chodník ve skladbě: 100 mm štěrkopísek, 40 mm písek a betonová dlažba ve skladebném vzoru dle výběru architekta. Chodník bude lemován obrubníkem uloženým do betonového lože. Před vchody budou umístěny čistící rohožky. U vchodu, kde jsou nyní schůdky, budou tyto schůdky odstraněny. Před dveřmi bude v úrovni s dveřmi rovná plocha o délce 90 cm. Mezi touto rovnou plochou a chodníkem pak bude šikmá plocha - rampa se sklonem odpovídajícím její délce. Strany budou fixovány obrubníkem. K nim bude dotažen terén přivrtnutou vyspádanou zeminou. Zadní vchody ústící do zeleně budou mít dlážděnou úpravu pouze do vzdálenosti 90 cm od vchodu. Kolem domu bude položen (obnoven) okapní chodník z betonových dlaždic 40x40 cm uložených do štěrkopísku. V místě, kde okapní chodník probíhá v místech asfaltové plochy, bude lemován obrubníkem.

Opatření na ochranu hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů

Při stavebních úpravách této budovy je nutno dodržet:

1. Stavební práce nesmí probíhat v období hnízdění rorýsů, tj. v období od 20. dubna do 10. srpna.
2. Zánik těchto hnízdišť sanováním stávající římsy bude kompenzován vytvořením náhradních hnízdních dutin v nově vytvořené římsě s vletovými otvory 3,5 x 7 cm pod okrajem střechy. Konkrétní provedení je vykresleno v návrhu detailu římsy.
3. Na půdách některých domů se nachází přechodné úkryty menších druhů netopýrů. Potenciální úkryty se nachází také za štěrbinovými větracími otvory na stěnách budov. Na průchozí větrací otvory na stěnách domu je třeba v předstihu instalovat jednosměrné uzávěry z technické tkaniny minimálně 5 nocí před jejich zaslepením.

Toto opatření je možné realizovat pouze v období od 1.4. do 15.5. (letní kolonie s nevzletnými mláďaty) a 10.8. do 15.10 (zimování). Zánik těchto úkrytů bude kompenzován instalací tří speciálních netopýřích budek z extrudovaného polystyrénu. Budky budou zapuštěny do zateplovacího systému a umístěné ve vrchní části slepé severní štítové stěny. Pro dorovnání tloušťky budek do roviny zateplení budou budky podloženy deskou z extrudovaného polystyrénu. Při realizaci těchto opatření doporučujeme zajistit biologický dozor a kontrolu správného provedení odborníkem.

V rámci předvýrobní a výrobní přípravy je zhotovitel stavby povinen zajistit vypracování výrobní/dílenské dokumentace stavby. Bez této dokumentace není možné řádné, (to znamená bezvadné) provedení stavby. Textová část dokumentace tvoří s výkresovými přílohami nedílný celek. Při zjištění případných nesouladů je nutné bez zbytečného odkladu konzultovat autora projektu.