




Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti <i>A</i> [m ²]	Výpočtová teplota interiéru <i>θ_{int,i}</i> [°C]	Tepelná ztráta větráním <i>Φ_{V,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{T,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{HL,i}</i> [W]
[-]	[-]					
VCHOD ŠKOLNÍ 237						
1.01.01	chodba	5.1	20	0	20	20
1.01.02	koupelna + WC	7.3	20	0	218	218
1.01.03	ložnice	13.3	20	40	310	350
1.01.04	obývací pokoj + kuch. kout	24.3	20	81	766	847
Σ BYT 1.01		50.0		121	1314	1435
1.02.01	chodba	6.1	20	0	23	23
1.02.02	koupelna + WC	8.0	20	0	213	213
1.02.03	ložnice	10.4	20	40	193	233
1.02.04	obývací pokoj + kuch. kout	18.9	20	81	340	421
Σ BYT 1.02		43.4		121	769	890

- LEGENDA:
- PŘÍVOD (45 °C)
 - ZPÁTEČKA (30°C)
 - BYT SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM VYTÁPĚNÍ



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			 PROJEKCE ◊ REALIZACE ◊ SERVIS	
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN				
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN				
PROFESÍ ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ				
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 03014-10)	DATA:	02/2017
OBSAH:	ŠKOLNÍ 237 - 1NP			MĚRÍTKO:	1:50
				VÝKRES Č.:	UT-03