


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlá výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru
[ - ]	[ - ]	A [ m <sup>2</sup> ]	s.v. [ m ]	O [ m <sup>3</sup> ]	t <sub>e</sub> [ °C ]
VCHOD ŠKOLNÍ 239					
1.06.01	chodba	8.4	2.250	18.9	20
1.06.02	koupelna + WC	5.2	2.250	11.7	24
1.06.03	kuchyň	10.6	2.500	26.5	20
1.06.04	pokoj	28.6	2.500	71.5	20
Σ BYT 1.06		52.8		128.6	
1.07.01	kuchyň	9.0	2.500	22.5	20
1.07.02	WC	1.6	2.250	3.6	20
1.07.03	koupelna	4.0	2.250	9.0	24
1.07.04	pokoj	10.3	2.500	25.8	20
1.07.05	pokoj	29.9	2.500	74.8	20
Σ BYT 1.07		54.8		135.6	

LEGENDA:

- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
- POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
- POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
- TLUMIČ HLUKU
- TEPELNÁ IZOLACE
- MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU m<sup>3</sup>/h  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m<sup>3</sup>/h
- OVLADAČ VĚTRÁNÍ
- PODHLÉD - ZAJISTÍ STAVBA
- REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			 GREEN ENERGY PROJEKCE ◦ REALIZACE ◦ SERVIS
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN			
PROFESE   ÚČEL:	VZDUCHOTECHNIKA	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D.	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	
OBSAH:	ŠKOLNÍ 239 - 1NP			ZAKÁZKA Č. 16139
				DATUM: 02/2017
				FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)
				MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. VZT-08