


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlá výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru
[-]	[-]	A [m ²]	s.v. [m]	O [m ³]	t _e [°C]
VCHOD ŠKOLNÍ 239					
2.06.01	chodba	8.4	2.250	18.9	20
2.06.02	koupelna + WC	5.2	2.250	11.7	24
2.06.03	kuchyně	10.6	2.500	26.5	20
2.06.04	pokoj	19.2	2.500	48.0	20
2.06.05	pokoj	14.0	2.500	35.0	20
Σ BYT 2.06		57.4		140.1	
2.07.01	kuchyně	9.0	2.500	22.5	20
2.07.02	koupelna + WC	5.6	2.250	12.6	24
2.07.03	pokoj	10.3	2.500	25.8	20
2.07.04	pokoj	19.3	2.500	48.3	20
2.07.05	pokoj	14.9	2.500	37.3	20
Σ BYT 2.07		59.1		146.4	

LEGENDA:

- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
- POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
- POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
- TLUMIČ HLUKU
- TEPELNÁ IZOLACE
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
- OVLADAČ VĚTRÁNÍ
- PODHLÉD - ZAJISTÍ STAVBA
- REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			 evora GREEN ENERGY PROJEKCE ◦ REALIZACE ◦ SERVIS
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN			
PROFESE ÚČEL:	VZDUCHOTECHNIKA	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D.	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	
OBSAH:	ŠKOLNÍ 239 - 2NP			ZAKÁZKA Č. 16139
				DATUM: 02/2017
				FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)
				MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. VZT-09