


V1.1 - Potrubní ventilátor, 230V/140W, ovládaný spínačem (čas. spínač CS3-4) s čas. doběhem
V2.1 - Potrubní ventilátor, 230V/140W, ovládaný spínačem (čas. spínač CS3-4) s čas. doběhem
V3.1 - Potrubní ventilátor, 230V/50W, ovládaný spínačem (čas. spínač CS3-4) s čas. doběhem



Specifikace svítidel :

A2 - zářivkové svítidlo 1x80W, T5, IP43

B1 - LED svítidlo 22W/4000K/2200lm, IP54, 230V

N2 - LED nouzové svítidlo 3W/300lm, IP65, NM/M, 1 hodina, autotest

N3 - LED nouzové svítidlo 3,2W/180lm, IP44, NM/M, 1 hodina, autotest

Tabulka místností:

číslo	popis
2.01	chodba
2.02	půda 2
2.03	půda 3
2.04	WC ženy - předsíň
2.05	WC ženy
2.06	WC muži - předsíň
2.07	WC muži
2.08	WC muži - pisoáry
2.09	půda 4
2.10	místnost pro zasedání kriz. štábu obce kancelář velitele JPO
2.11	denní místnost
2.12	kuchyňský kout

- spínač 1polový
- přepínač střídaný
- přepínač křížový
- ovladač (ovládání ventilátorů)
- snímač pohybu, IP44 (ovládání ventilátorů)
- ventilátor
- vývody svítidla
- nouzové svítidlo
- zásuvka 2P+PE
- termostat se spínacími hodinami
- vývod sporák
- rozdávěč
- teplotní čidlo

- číslo okruhu
- 1/1 - poř. č. vypínače (přepínače)
- číslo okruhu
- 1/1 - poř. č. zásuvky

Napětová soustava: 400/230V TN-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením
vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM			
Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	ProjektyDomu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Zdeněk Štengl	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
	č. p. 84, 33554 Žinkovy		
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Formát: 4x4	Datum: 08/2016
		Stupeň: DUR+DSP	Paré :
Obsah :	D.1.4.2 Elektroinstalace	Č. výkresu :	
	Elektroinstalace podkroví	D1.4.2-3	