STÁVAJÍCÍ DIMENZE HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU

1 - KROKVE: 100/140 mm
2 - VAZNICE: 120/140 mm
3 - POZEDNICE: 120/120 mm
4 - KLEŠTINY: 2x80/140 mm
5 - SLOUP: 120/120 mm
6 - PÁSKY: 100/100 mm
7 - PATNÍ TRÁM : 150/120 mm
8 - PRODLOUŽENÍ KROKVE: 60/120 mm
9 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

DIMENZE NOVÝCH HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU

10 - KROKVE: 100/180 mm C24
11 - VAZNICE: 160/260 mm C30
12 - POZEDNICE: 140/100 mm C24
13 - KLEŠTINY: 2x60/180 mm C24
14 - SLOUP: 160/160 mm C30 (v místnosti č. 2.01 hoblované)
15 - PÁSKY: 120/120 mm C24 (v místnosti č. 2.01 hoblované)
16 - KLEŠTINA : 60/180 mm C24
V1 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 1
V2 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 2
V3 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 3
V4 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 4
V5 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 5
V6 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - TYP 6

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ KLEŠTIN:
NAD PODKROVNÍ MÍSTNOSTÍ - d.ú. +5,755 m
NAD GARÁŽÍ 1,2 - d.ú. +6,090 m
- d.ú. +6,700 m

POZEDNICI KOTVIT DO ŽB VĚNCE cca po 1,5 až 2 m

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OD KOMÍNA VZDÁLENY MIN. 50 mm

PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ (VZDUCHOTECHNICKÉ) V PŮDNÍM PROSTORU TEPELNĚ ZAIZOLOVAT (VIZ POŽADAVEK PBŘ). TEPELNĚ ZAIZOLOVAT JE NUTNÉ I ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A OD DIGESTOŘE

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM CHRÁNÍCÍM DŘEVO PŘED NAPADENÍM HOUBAMI A DŘEVAKAZNÝMI ŠKŮDCI

PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY ULOŽENY A KOTVENY PŘÍMO DO ŽB VĚNCE (EVENT. DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE)

NA STÁVAJÍCÍCH A ČÁSTI NOVÝCH VAZNÍKŮ BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÝCH LATÍ A OSB (tl. 22mm) DESEK POCHOZÍ REVIZNÍ LÁVKA

DO PROSTORU KROVU BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP REVIZNÍM OTVORY S DVÍŘKY VE ŠTÍTECH OBJEKTU

VÝZTUŽ VĚNCŮ NADEZDÍVEK A PŘÍSTAVBY - VIZ PŮDORYSY 1.NP, 2.NP A ŘEZY



ŘEZ 1-1

V1 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 1
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



V2 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 2
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



V6 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 6
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



V5 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 5
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



V4 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 4
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



V3 ORIENTAČNÍ TVAR VAZNÍKU - TYP 3
(PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ)



!!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPRŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY PROVÁDĚT DLE NÁVRHU A KLADEČSKÉHO PLÁNU DODAVATELE PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ

KROV M 1:50

POZN. 1
- NUTNO ZJISTIT SKUTEČNÝ ÚČEL CHRÁNIČKY. V PŘÍPADĚ NEVYUŽÍVÁNÍ CHRÁNIČKU ZASLEPIT V NOVÉ PODLAZE. V PŘÍPADĚ VYUŽÍVÁNÍ NUTNO ETAŽOVAT V NOVÉ PODLAZE KE KOMÍNU A POD KOMÍNA VYVÉST DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘIZDÍT PÓROBETONOVÝM ZDIVEM

!!! POZOR !!!
KONSTRUKCI KROVU JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT NAVAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠE, tzn. SKLON A OSAZENÍ PRVKŮ KROVU MUSÍ BÝT TAKOVÉ, ABY STŘEŠNÍ KRYTINA BYLA V JEDNÉ ŠIKMÉ ROVINĚ (resp. STŘECHA NAD GARÁŽÍ 3, 4, 5 o 50 mm NÍŽE NEŽ STŘECHA NAD ZBYLOU ČÁSTÍ OBJEKTU. PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ. ZA VÝROBNÍ ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

POZN:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice		ProjektyDomu s.r.o Chvalenice 17 332 05, Chvalenice
Vypracoval :	Ing. Jan Čeplcký		
Odpovědný projektant :	Ing. Arch. Kończak Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
		Formát: 10xA4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.3. navržený stav KROV	Č. výkresu : 5	