PŮDORYS PŘÍZEMÍ M 1:50

Tabulka místností:

číslo	popis	plocha [m²]	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
byt						
1.01	zádveří	4,62	keramická dlažba	štukový omítka malba	štukový omítka malba	keramický sokl v. 100	- nové omítky (lokální opravy a doplnění), nové malby všechny stěny a strop
1.02	chodba	6,60	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štukový omítka malba	keramický sokl v. 100	
1.03	kuchyně	16,96	PVC podl.	štuk. omítka malba	štukový omítka malba	keramický obklad v. 1200	
1.04	obývací pokoj	19,08	PVC podl. + koberec	štuk. omítka malba	štukový omítka malba		
1.05	ložnice	16,12	koberec	štuk. omítka malba	štukový omítka malba	soklová lišta v. 100	
1.06	koupelna	4,11	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štukový omítka malba	keramický obklad v. 1200	
1.07	WC	1,54	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štukový omítka malba	keramický obklad v. 1200	
1.08	komora	6,50	PVC podl.	štuk. omítka malba	štukový omítka malba		
celkem podlahová plocha		75,53					
hasičská zbrojnice							
1.09	šatna	19,25	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100	- nová podlaha, nové omítky (lokální opravy a doplnění), nové malby všechny stěny a strop
1.10	umývárna	2,96	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 2100	- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny a strop
1.11	sprchy	2,75	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 2100	- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny a strop
1.12	WC pisoáry	3,36	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 2100	- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny a strop
1.13	WC	1,32	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1610	- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny a strop
1.14	garáž 1	40,35	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100	- nové omítky (lokální opravy a doplnění), nové malby všechny stěny a strop
1.15	sklad	5,35	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100	- nová podlaha, nové omítky (lokální opravy a doplnění), nové malby všechny stěny a strop
1.16	sklad PHM	5,46	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100	- nové malby všechny stěny a strop
1.17	garáž 2	39,17	beton	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba		- nové malby všechny stěny a strop
1.18	dílna	17,31	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100	- nové malby všechny stěny a strop
1.19	garáž 3	79,69	beton	štuk. omítka malba	PUR panel		- nové malby všechny stěny
1.20	schodišťový prostor	8,34	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický sokl v. 100	- nová podlaha, nové omítky (lokální opravy a doplnění), nové malby všechny stěny a strop
1.21	sklad hadic a hasiva	86,15	beton	štuk. omítka malba	PUR panel		- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny
1.22	garáž 4	76,28	beton	štuk. omítka malba	PUR panel		- nová podlaha, nové omítky všechny stěny, nové malby všechny stěny
celkem podlahová plocha		387,74					

Legenda materiálu (předpoklad):

- zdivo stávající z pórobetonových tvárnic tl. 300 a 240 mm na MVC 1 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VP P 20 MPa na MC 5 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VP P 10 MPa na MVC 1 MPa
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
- stávající přípojka plynovodu
- nové zemní vedení NN
- stávající přívod vodovodu
- nový přívod vodovodu
- stávající splašková kanalizace
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY - ZDIVO PÓROBETONOVÉ
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO PÓROBETONOVÉ P4-500, tl. 375mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO PÓROBETONOVÉ P4-500, tl. 200mm
- PŘÍČKY PÓROBETONOVÉ, tl. 100mm

SKLADBY PODLAH:

M.Č.. 1.01 - 1.18 (dle původního projektu)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA KERAMICKÁ (dlažba, PVC)
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 50mm
- NÁSYP ZE ŠKVÁRY, tl. 150mm

M.Č.. 1.19 (dle původního projektu)
- BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 100mm
- ŠTĚRKOVÁ VRSTVA, tl. 150mm

M.Č.. 1.21, 1.22
- BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA ARMOVANÁ, tl. 100 mm (STROJNĚ HLAZENÁ BETONOVÁ DESKA C25/30 + KARI SÍTĚ 100/100/8 U HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE, LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA)
- DILATAČNÍ ÚSEKY max. 6x6m
- HYDROIZOLACE 1x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4mm
- BET. PODKLADNÍ DESKA C25/30 + KARI SÍTĚ 100/100/8 (U DOLNÍHO I HORNÍHO POVRCHU), tl. 180mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 0-32 (hutněná, Edef,2 = min. 45 MPa), tl. 150mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKY:
- V MÍSTNOSTECH č. 1.10-1.13 a 1.15 BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO LEŽATOU KANALIZACI. (VIZ PROJEKT ZTI). NA ZPĚTNÝ ZÁSYP BUDE PROVEDENA NOVÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl. 100mm C20/25 + KARI SÍTĚ 6/100/100, NOVÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉ PÁSU NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ. NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA V PODLAZE tl. 100mm C20/25 + KARI SÍTĚ 6/100/100 A NOVÁ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY

- PRO NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS d.úr -0,800, h.úr -0,100, ŠÍŘKA 400mm A DÉLKA 1000mm, BETON C 20/25.NA ZÁKLAD BUDE PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉ PÁSU NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ. PO VYBETONOVÁNÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENĚ BUDE DOPLNĚNA NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA V PODLAZE tl. 100mm C20/25 + KARI SÍTĚ 6/100/100 A NOVÁ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY

- VE STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA ÚPRAVA NEBO NOVÉ PODLAHA, OMÍTKY A MALBY (dvojnásobný bílý nátěr) - PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ. PŘED PROVEDENÍM NOVÉ MALBY JE NUTNÉ ODSTRANIT resp. SEŠKRÁBAT STÁVAJÍCÍ MALBU

- V MÍSTNOSTECH 1.10-1.13 BUDE PRO DOROVNÁNÍ VÝŠKY PODLAHY O 15mm POUŽITA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

- NOVÉ ZAZDÍVKY OTVORŮ ČI OSTATNÍ DOZDÍVKY BUDOU OPATŘENY NOVOU VNITŘNÍ OMÍTKOU

- NA VĚTŠÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY A K PROVEDENÍ NOVÉ EXTERIÉROVÉ OMÍTKY (LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA A VYROVNÁVKA MALTOU, STĚRKOVÁ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU, PROBARVENÁ OMÍTKA)

- U NOVÝCH NEBO MĚNĚNÝCH OKEN BUDE PROVEDEN NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET (LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH) A NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET (PVC v m.č. 1.20 a 1.22, KERAMICKÁ DLAŽBA v m.č. 1.12, 1.13)

- PŘEKLADY NA PŘÍČKÁCH - TYPOVÉ PÓROBETONOVÉ, ULOŽENÍ min. 100mm

SCHODIŠTĚ:
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 160mm
- BETON C25/30, KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm
- PODÉLNÁ VÝZTUŽ ØR10 po 125mm u obou povrchů - 10 505
- PŘÍČNÁ VÝZTUŽ ØR8 po 250mm u obou povrchů - 10 505
- VÝZTUŽ STUPŇŮ - VIZ SCHÉMA
- V PATĚ VOLNĚ ULOŽENO NA NOVÝ ZÁKLAD PŘES HYDROIZOLACI
- PO OBVODĚ KOTVENÍ DO NOSNÝCH STĚN SPŘAHUJÍCÍMI TRNY ØR20 PO 300mm DÉLKY 400mm (DO ZDIVA NAVRTÁNÍ NA CHEMICKOU KOTVU DO HLOUBKY min. 150mm)
- DO STROPNÍ KONSTRUKCE KOTVENO SPŘAHUJÍCÍMI TRNY ØR20 PO 300mm DÉLKY 200mm (NAVAŘENÉ K NOVÉMU STROPNÍMU OCELOVÉMU NOSNÍKU PODESTY)

SCHÉMA VYZTUŽENÍ SCHODIŠTĚ



!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPRŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

SCHÉMA PROVEDENÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE U PŘÍSTAVBY



SCHÉMA PROVEDENÍ ŽB VĚNCE (PRŮVLAKU) MEZI m.č.1.21 a 1.22



POZN:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1:NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice		ProjektyDomu s.r.o Chvalenice 17 332 05, Chvalenice
Vypracoval :	Ing. Jan Cepický		
Odpovědný projektant :	Ing. Arch. Kořčák Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
		Formát: 10xA4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.3. navrženy stav PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Č. výkresu : 2	