



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 54 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – Dodávky“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927.

Zadavatel:

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730
Právní forma 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 54 odst. 5 a 98 ZZVZ tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotazy obsažené v tomto vysvětlení začínají p. č. 2.

I.

Dne 6. 2. 2018 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

V přílohách „Příloha č. 5.1 - Projektová dokumentace – část 1“ je objekt „11_BLOK P – PRODEJNA“, který není mezi soubory v příloze „Příloha č. 7.1 - Soupis prací, dodávek a služeb – část 1“. Žádám o vysvětlení, zda je či není součástí poptávaného díla.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Prodejna není součástí předmětu díla. K objektu prodejny se vztahují pouze ty práce, které souvisí s vnější obálkou celého bloku.

Dotaz č. 3:

Položka ve výkazech výměr „Kalorimetr, včetně komunikace,, (případně pouze položka: „Kalorimetr,, v jiných výkazech) - Prosíme o upřesnění druhu komunikace a dimenze a průtoku kalorimetru.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Průtoky jsou uvedeny pro každý byt ve výkresové dokumentaci (schéma soustavy). Dimenze průtokoměru DN15. Komunikace není nutná, odečet může probíhat ručně.

Dotaz č. 4:

Položka ve výkazech výměr: „Konzola stěnová jednoduchá,, a „Konzola stěnová, pro upevnění trubkových otopných těles,, Se vyskytuje v sešitech P,N,I,H,G,E, a nevyskytuje v sešitech L,J K,F

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Všechna tělesa trubková i desková jsou uvažována jako závěsná na stěnu. Součástí dodávky tělesa jsou tedy i konzoly, typ konzoly záleží na zvoleném výrobku.

Dotaz č. 5:

Položka ve výkazech výměr „Čerpadlová skupina,, Prosíme o upřesnění dimenze, výtlačku a průtoku.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Oběhová jednotka s přímou dodávkou DN32 | průtok 1,1 m3/h | výtlač 73 kPa

Dotaz č. 6:

V technické zprávě se hovoří, že budou tělesa osazena termostatickými hlavicemi, ve výkazu výměr položka není.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

U položky „Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku“ nedopatřením vypadla informace o tom, že se jedná o set, jehož součástí je i termostatická hlavice

II.

V souvislosti s vydáním tohoto Vysvětlení se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. XIV odst. 6 a čl. XVIII odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

XIV. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 6) Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín, **nejpozději do 27. 3. 2018 do 11:30 hodin**. Osobní doručení je možné v pracovní dny od 8:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek pak do 11:30 hodin.

XVIII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle ustanovení § 110 odst. 2 ZZVZ **dne 27. 3. 2018 od 11:30** v sídle zadavatele, tj. na adrese Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín.

V Brně dne 9. 3. 2018

Za zadavatele – Obec Milín:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.