


RS1




stávající rozváděč "RT"



ROZVÁDĚČ RS01

- SP svodič přepětí II.st.
KT časové relé po hodině se rozezne
SA tlačítko
FA jistič Bx/1
KA impulsní relé
KA1 stykač s kontakty proudu C3
KA2 relé
K pomocný kontakt

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION		ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY DATUM/DATE			
STAVEBNÍK/INVESTOR			HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR				
<div><div>REPON GALVANIKA</div></div>			<div><div>ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ</div></div>				
PROFESE/PROFESSION			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER				
090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY, HROMOSVOD			ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA				
ZPRACOVATEL PROFESY/SUBCONTRACTOR			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESY/SPECIALIST ENGINEER				
VLACH – ELEKTRO PROJEKCE VLACH PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD			VLASTISLAV VLACH				
NÁZEV STAVBY/BUILDING			VYPRACOVAL/MADE BY				
REPON Nové Město nad Metují			RICHARD KAŠPAR 				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT			ARCHIV				
ROZVÁDĚČ RS01			64–21				
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE			PARÉ				
Náchodská 2104, Nové město nad Metují							
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION			DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE FORMÁT			
PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			2017–06	2A4			
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/OBJECT
1469	4	D1	00	090	003	A	