



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti – Lisovna plastů, spol. s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva II, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011233.

Zadavatel

Obchodní firma: **Lisovna plastů, spol. s r.o.**
Sídlo: Velké Meziříčí, Karlov 139, PSČ 59401
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Pazderou, jednatelem
IČ: 27740471
DIČ: CZ27740471

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55872.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: hlavacek@grantika.cz

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 9. 4. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

měl bych dotaz k zadávací dokumentaci. V tabulce na straně 4 uvádíte že požadovaná MINIMÁLNÍ hodnota osvětlení je 700lx + 300lx. V tabulce na straně 6 je označení Em 700lx, což znamená průměrnou hodnotu osvětlení.

Chtěl jsem si ujasnit jestli se tedy jedná o hodnotu průměrnou nebo minimální. Protože pokud by šlo o minimální hodnotu, tak se značně navyšuje počet svítidel, protože při minimální hodnotě 700lx se průměrná může vyšplhat téměř na dvojnásobek- tj. 1200-1400lx.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje průměrnou hodnotu osvětlení. Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace byla upravena odpovídajícím způsobem a je poskytnuta jako příloha tohoto vysvětlení.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- **Technická specifikace předmětu veřejné zakázky pro část 2 – příloha č. 4.2 zadávací dokumentace.**

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X. odst. 2 a čl. XIV odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 17. 5. 2018 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném** zasedání konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 17. 5. 2018 v 10:00 hodin.**

V Brně, dne 10. 4. 2018

Za zadavatele – Lisovna plastů, spol. s r.o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

Erste Grantika Advisory, a.s.

Poradce pro výběrová řízení

v zastoupení zadavatele