



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 účinnými ke dni 15. 1. 2018, v rámci stejnojmenného projektu „**Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program „Úspory energie v SZT – Výzva II“, Specifický cíl 3.5, registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011956

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **Brandýsko – Boleslavská městská a.s.**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupen: Ing. Jiří Vojta, předseda představenstva
IČ: 04285638
DIČ: CZ04285638

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B 20843

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Filip Fišer
Telefon: + 420 731 403 006, + 420 515 917 652
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: fiser@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. **8**.

I.

Dne **18. 4. 2018** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění:**

Dotaz č. 8:

Dle odpovědi ze dne 17.5. „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ se v odpovědi k dotazu č.5 uvádí: Dle čl. VII., odst. 3 zadávací dokumentace musí účastník ocenit všechny položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Jak má uchazeč postupovat u níže uvedené položky? (Etapa C1 - Instalace KGJ 400 kW do kotelny K2; Úprava plynové instalace)

47	723-0060	Hlavní plynoměr G250, DN100, PN16 včetně přepočítávače plynu v regulační stanici - dodávka INNOGY	ks	1,00000
----	----------	---	----	---------

A, neoceňovat položku – ocenit nulou? To je v rozporu s výše uvedenou odpovědí

B, ocenit dodávku plynoměru? Innogy dodá plynoměr a zadavatel odečte cenu uchazeče za plynoměr z celkové ceny nabídky

C, Innogy nebude dodávat tento plynoměr

D, Innogy dodá tento plynoměr na náklady zhotovitele?

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

dodavatel ocení dodávku - Hlavní plynoměr G250, DN100, PN16 včetně přepočítávače plynu v regulační stanici - v Kč 0, jelikož tato dodávka je dodávkou firmy Innogy a do ceny díla se nezapočítává. Dodavatel však musí s touto dodávkou počítat (za 0,- Kč), jelikož v rámci harmonogramu díla musí u INNOGY tuto dodávku včas objednat a zajistit její instalaci, i když je to na náklady INNOGY. Čili jde o "sladění" termínů dodávky stavby a tohoto dílu, aby pak nedošlo ke zpoždění zahájení zkušebního provozu.

II.

Dne **18. 4. 2018** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění:**

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci na akci „Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ je požadováno pro splnění technické kvalifikace předložení 2 referenčních zakázek realizované účastníkem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení, jejichž předmětem byla **dodávka a montáž předizolovaného potrubí s difúzní bariérou**. Min. parametry použitého potrubí: DN 150 – 300m trasy potrubí, přičemž difúzní bariéra byla použita na veškerém přímém předizolovaném potrubí. Zadavatel požaduje, aby hodnota každé referenční zakázky včetně zemních prací činila min 6.000.000,-- Kč bez DPH.

Může uchazeč tuto kvalifikaci splnit předložením 2 referenčních zakázek, jejichž předmětem byla dodávka a montáž předizolovaného potrubí **BEZ difúzní bariéry** při splnění ostatních požadavků?

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel trvá na požadavcích na technickou kvalifikaci a neumožňuje předložit referenční zakázky BEZ difúzní bariéry.

V Brně dne 20. 4. 2018

Za zadavatele – Brandýsko – Boleslavská městská a.s.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Filip Fišer

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci