



Stáv. rozvaděč v rozvodně

POZNÁMKA:

- Napěťová soustava: 3x230/400V AC, TN-C-S,
- Instal. příkon: 35kW
- Max. soudobý příkon: 30kW
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
- Stavbu provádět dle projektu pro provedení stavby !!!

ELFYELEKTROFIRMA Josef Šmejkal projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 627 335			Sadská 480 190 00 Praha	Investor: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín místo stavby: k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/5	výkres č.: 4	č.paré:
projektant: J. Bonk ved. proj.: Ing. Sladkovský kontroloval: Ing. Sladkovský stupeň: DVZ			název zakázky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY "Odborné učebny, bezbarierovost stavby" SO - 01 : ŠKOLA - elektročást			č.zakázky/evid.č.: P-11/909 datum: 2016/11 formát: 1A4 měřítko: -
změna: - platnost výkresu od: 2016-11-25			název výkresu: Jednopl. sch. zapojení			