

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-S, 12V DC
Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed2:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Instal. příkon: 1kW

ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal Sadská 480 190 00 Praha 9 projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 631 518, 318 627 335		Investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín	výkres č.: 3 / č.paré:
projektant: J. Bonk	název zakázky: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 - PODKROVNÍ VESTAVBA -** D.1.4. elektroInstalace		č.zakázky/evid.č.: P-17-1171
ved. proj.: Ing. Sladkovský			datum: 2017-11
kontroloval: Ing. Sladkovský	název výkresu: Rozvaděč RK		formát: A3
stupeň: DVZ / změna: - / platnost výkresu od: 2017-11			měřítko: -