


OCEP-Z, 4x12M, IP31



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed2:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: automatickým ODPojENÍM OD ZDROJE

Doplňková ochrana proudovými chrániči, pospojením

Instalovaný/max. soudobý příkon: 12kW/8kW

ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 631 518, 318 627 335		Sadská 480 190 00 Praha 9	Investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín	výkres č.: 2	č.porč:
projektant: J. Bonk	název zakázky:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 -PODKROVNÍ VESTAVBA - D.1.4. elektroinstalace			
ved. proj.:	Ing. Sladkovský	datum: 2017-11			
kontroloval:	Ing. Sladkovský	formát: A4			
stupeň: DVZ	změna: - od: 2017-11	měřítko: -			