

Vážení,

v rámci výběrového řízení na zadání zakázky na stavební práce s názvem „San Souci - CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, kterou zahájil zadavatel SANS SOUCI, s.r.o., IČO: 272 78 727, se sídlem Praha 1, Řeznická 656/14, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „zadavatel“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu účastníka doručeného zadavateli dne 21. 11. 2018.

Výběrové řízení na zakázku na stavební práce zahájil zadavatel formou zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele na adrese: [https://ezakazky.grantikacs.cz/profile\\_display\\_632.html](https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_632.html) dne 2. listopadu 2018.

I.

## Dotaz č. 1:

*„Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starého objektu, prosíme o informaci, zdali se v tomto objektu nenachází nebezpečné materiály např. azbest.“*

## Odpověď zadavatele:

Výskyt nebezpečných materiálů: během projekčních prací a vizuálních prohlídek místa předpokládáme nebezpečné materiály ve formě čedičové dlažby a jejího podkladu ve výrobní hale, které považujeme za kontaminované, kdy zdrojem byla pravděpodobně předchozí výroba. Žádné jiné nebezpečné materiály nebyly během projekčních prací zjištěny.

## Dotaz č. 2:

*„Dále bychom měli dotazy k profesi „elektroinstalace“:*

*- Žádáme o bližší specifikaci svítidel pro venkovní osvětlení (V.O.).*

*- Ve výkazu výměr jsme nezaznamenali přítomnost položky pro sloup V.O., na kterém má být umístěné svítidlo pro dvůr B, dále zde nejsou položky pro výložníky pro sloup V.O. a položka pro soumrakové čidlo. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.*

*- V otevřené místnosti B.1.10 SHOWROOM jsou navržena 3 svítidla HBLA, která jsou fyzicky zavěšena o patro výše. Je v tomto otvoru nějaká konstrukce, která by mohla vadit osvětlení?*

*- V místnosti B.5.2. není navrženo žádné osvětlení?*

*- Žádáme o bližší specifikaci položky č. 50:“*

50	M	3421	Skříň HOP – MET, POP – MET <sub>1</sub> +MET <sub>2</sub> - komplet	kus	3,000
----	---	------	---	-----	-------

## Odpověď zadavatele:

- 1) Svítidlo LED venkovní IP44 – stejné jako stávající svítidla v již zrekonstruované části - přesná specifikace není možná
- 2) Soumrakové čidlo je součástí položky Hlavní rozvaděč +RH – viz soubor 18083.2

Do výkazu výměr v příloze do oddílu 08-Elektroinstalace zadavatel doplnil:

Řádek 111 – Montáž svítidel LED se zapojením vodičů na výložník nebo stožár

Řádek 113 - Montáž výložníka svítidel na vrstvu zateplení (vrstva zateplení 160 mm) vč. dodávky

Řádek 114 - Montáž - stožár, žárově zinkovaný, výška do 6m vč. dodávky

- 3) 3 svítidla HBLA jsou navržena v souladu s požadavky zadavatele
- 4) absence osvětlení v místnosti B.5.2 – je v souladu s požadavky investora.
- 5) Skříň HOP - MET, POP – MET1+MET2 – komplet – jedná se o hlavní ochranou svorkovnici provedenou dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. 542.4.


Přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 1 je upravený výkaz výměr, který zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením ZD č. 1.

## II.

V důsledku informací uvedených v čl. I. tohoto vysvětlení zadavatel upravuje délku lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta pro podání nabídek dle čl. 3.3 ZD končila dne 4. 12. 2018 v 10:00 hodin. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 12. 2018 v 10:00 hodin.**

**Příloha:** Aktualizovaný výkaz výměr

V Praze dne 23. listopadu 2018



**ŘANDA HAVEL LEGAL**  
advokátní kancelář s.r.o. (3)  
Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1  
IČ: 27636836, DIČ: CZ27636836

**SANS SOUCI, s.r.o.**

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, na základě plné moci

i.s. PhDr. Mgr. Martin Krahulík, advokát