



- ⊕ Připojovací místa rozvodů stlač. vzduchu, tlak 10 bar
- Páteřní rozvod DN 20 pod stropem společně s ostatními instalacemi
- Svody DN 15 ukončit ca 1,5 m nad podlahou
- Svody ukotvit ke stavební konstrukci
- Další napojení svodů dle technologie určí investor
- Rozmístění armatur viz izometrie - v.č. 2

Průchody jednotlivými požárními úseky protipožárně utěsnit

Navazující výkres - izometrie potrubního rozvodu - v.č. 2

Výrobní areál Hauser CZ s.r.o. Heřmanova huť			
Stavebník : Hauser CZ s.r.o., Tlučenská 8, 33027 Vejprnice			
VED. PROJEKTANT	Ing. Jindřich Vobruba	P.P.T.projekty Ing.Petr Turek Kralovická 61 32328 Plzeň Tel.: 602823410	
PROJEKTANT	Ing. Jan Jílek		
VYPRACOVAL	Ing.Jan Jílek		
STUPEŇ PROJEKTU	DSP		
PS 03 Kompressor a rozvod stlač. vzduchu Púdorys +/- 0,00m		ZAK. Č. :	02/18
		DATUM :	05.2018
		MĚŘÍTKO 1:100	V.Č. : 1