

SEZNAM SVÍTIDEL

Typ	Symbol	Počet	Název svítidla
Q		10	PIXEL ST 8 LED 700mA

LEGENDA

- Q — svítidlo venkovního osvětlení dle seznamu
- kabelová trasa ve žlabu, sloučená se silnoproudem
- kabelové vedení nn uložené v zemi v chráničce
- soumrakové čidlo
- rozváděč - RH - napojení VO
  - RE - elektroměrový rozvaděč

Legenda :

- Stavební objekty
- Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště
- Dešťová kanalizace, víceúčelová nádrž
- Splašková kanalizace, přípojka
- Pitný vodovod, přípojka
- Plynovod NTL, přípojka
- Elektro NN, přípojka
- Oplocení
- Hranice pozemků
- Stávající nadzemní vedení VN/NN
- Stávající splašková kanalizace

Seznam stavebních objektů :

SO 01 Výrobní hala
SO 02 Administrativní budova
SO 03 Komunikace,zpevněné plochy,parkoviště
SO 04 Hrubé terénní úpravy
SO 05 Konečné terénní úpravy, sadové úpravy
SO 06 Reserva
SO 07 Silnoproudé rozvody
SO 08 Slaboproudé rozvody
SO 09 Přeložka nadzemního vedení NN na ČOV
SO 10 Oplocení
SO 11 Dešťová kanalizace
- 11.1 Dešťová kanalizace v areálu
- 11.2 Víceúčelová (retenční a požární) nádrž)
- 11.3 Přípojka dešťové kanalizace

SO 12 Splašková kanalizace
- 12.1 Splašková kanalizace v areálu
- 12.2 Přípojka splaškové kanalizace

SO 13 Zásobování vodou
- 13.1 Prodloužení vodovodního řadu
- 13.2 Areálový vodovod
- 13.3 Přípojka pitného vodovodu

SO 14 Plynovod
- 14.1 Areálový plynovod NTL
- 14.2 Přípojka plynovodu STL

SO 15 Demoliční práce

3 + PEN ~ 50 Hz 230/400 V / TN - C
3 + PEN ~ 50 Hz 230/400 V / TN - C - S
1 + N + PE ~ 50 Hz 230 V / TN - S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POZNÁMKA:

1. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYPÍSKAT A VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ.
2. Kabelovou trasu doplnit zemnícím drátem popř. páskem ve sloučených trasách.
3. Při výkopových pracech provádět práci ručně v ochranném pásmu podzemního vedení ve vzdálenosti 1 m na obě strany od místa uložení kabelů.
4. Při pokládání kabelů dodržet minimální poloměry ohybů kabelů stanovené výrobcem!
5. Vzdálenosti při křížení a souběhu vedení dodržet podle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05.
6. Při zásahu do ochranných pásem ostatních inženýrských sítí dodržet podmínky stanovené jejich majiteli.
7. Spoje zemnícího drátu zdvojovat.

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Bc. PAVEL TOMEŠ	JAROSLAV SMETANA	JAROSLAV SMETANA	
	OKRES : PLZEŇ SEVER		

HAUSER

INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUČEŇSKÁ 8, 33027 VEJPRNICE

Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť
D.2.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
S007 Venkovní silnoproudé rozvody a osvětlení

DATUM	05/2018
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	A1
MĚŘÍTKO	1 :200
ČÍSLO PŘÍLOHY	1

Venkovní silnoproudé rozvody a VO