



PŮDORYS
m 1 : 100




ŘEZ D - D'
m 1 : 50



LEGENDA

- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA d 63 PE 100 SDR 11
NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP

- R1 - R6 - TEPELOVZDUŠNÝ AGREGÁT 15,5 kW, 1,91 m3ZP/h, G 3/4", 2,0 kPa
AGREGÁTY BUDOU ULOŽENY NA KONZOLÍCH VE VÝŠCE 3,25 m NAD
PODLAHOU HALY
SAMOSTATNÁ POTRUBÍ SÁNÍ A ODKOURENÍ ø 80 mm VYVÉST OBVODOVOU
STĚNOU A UKONČIT SDRUŽENOU FASÁDNÍ HLAVICÍ
K - KONDENZAČNÍ KOTEL 5,0 - 24,4 kW, 2,54 m3ZP/h



Výrobní areál Hauser CZ s.r.o. Heřmanova Huť		P.P.T.projekty Ing Petr Turek Kralovická 61 32328 Píseň Tel.: 602823410	
Stavebník : firma Hauser CZ s.r.o., Tlučenská 8, 33027 Vejprnice			
VED. PROJEKTANT	Ing. Jindřich Vobruba	PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ	
PROJEKTANT	Milan David	MILAN DAVID	
VYPRACOVAL	Milan David	IČO 663 78 265	
STUPEŇ PROJEKTU	DSP	tel.: 606033856	
		e-mail: m.david.st@seznam.cz	
STAVBA	SO 14 PLYNOVOD 14.1. AREÁLOVÝ PLYNOVOD 14.2. PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL		ZAK. Č. 06/17
		DATUM	06/2018
STAVBA	PŮDORYS		MĚŘITKO VČ.
		1:100 (1:50)	4