



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Snížení energetických ztrát – FDI – Europe, spol. s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, s platností od 1. 8. 2018 a účinností od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA Úspory energií, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011891.

Zadavatel

Obchodní firma: **FDI – Europe, spol. s.r.o.**
Sídlo: Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2516/28
Zastoupen: David Březák, jednatel
IČO: 47547111
DIČ: CZ47547111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19881

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: **Ing. Radek Hlaváček**
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: hlavacek@grantika.cz

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce – část 1.

I.

Dne 12. 12. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Konstrukce zámečnické:

1. Pol. č. 92 a 93 – prosím o přesnou specifikaci a výměry. Ve VV je pouze demontáž a montáž – chybí dodávky lamel (specifikace materiálu).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Položka č. 92 je určena pro vytvoření montážních otvorů do (lamelového=kazetového podhledu) pro vložení tepelné izolace nad podhledy.

Položka č. 93 je určena pro zpětné zakrytí montážních otvorů do (lamelového=kazetového podhledu) po vložení tepelné izolace nad podhledy.

Demontované lamely budou zpětně použity.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Konstrukce zámečnické:

2. Rozpor mezi VV a PD. V PD jsou kazety a ve VV lamely. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Lamely = kazety.

V Brně dne 14. 12. 2018

Za zadavatele – FDI – Europe, spol. s.r.o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci