



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Snížení energetických ztrát – FDI – Europe, spol. s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, s platností od 1. 8. 2018 a účinností od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA Úspory energií, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011891.

Zadavatel

Obchodní firma: **FDI – Europe, spol. s.r.o.**
Sídlo: Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2516/28
Zastoupen: David Březák, jednatel
IČO: 47547111
DIČ: CZ47547111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19881

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Radek Hlaváček**
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: hlavacek@grantika.cz

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce – část 1.

Dne 17. 12. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění (zadavatel uvedl dotazy tazatele v plném znění, bez textových úprav):

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Skladbu beton C20/25 v tl. 120 mm + drátky (20kg/m³) NEPOVAŽUJEME za staticky vyhovující provozu výrobní haly – doporučuji požádat o předložení statického výpočtu drátkobetonové desky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Skladba betonu je z hlediska požadavků zadavatele dostatečná, drátkobetonová deska je především

vyztužena 2 x Kari sítí, která je zahrnuta v Příloha č. 5.1 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – část 1 (v platném znění).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Finální úprava povrchu v podobě minerálního vsypu pro desku na stropní konstrukce není vhodná – povrch bude vykazovat mikrotrhliny – doporučuji navrhnout finální úpravu PU stěrkou.

Příklad projekt KOPOS, kde byl původní návrh beton se vsypem na spirally.

V SOD jsme měli uvedeno:

ŽB membrána v 2.NP bude provedena v tl. 100mm, tř. betonu C30/37 se vsypem, výztuž 1x KARI 8/150/150 (ocel 10 505), prořez 3x3m.

Tato konstrukce membrány stropu bude vykazovat smršťovací trhliny, které budou vyhodnoceny po cca 2 až 2,5 měsících od ukončení betonáže a dle jejich šířky bude rozhodnuto o finální úpravě povrchu – buď bude ponechán stávající beton nebo bude provedena PU stěrka v tl. do 2,0mm.

Tyto trhliny nebudou předmětem reklamace. V ceně je zahrnuto zakrytí betonu geotextilií, zakrácení zajistí objednatel.

V případě, kdy Investor/vyšší objednatel bude trvat na provedení ŽB membrány se vsypem, zhotovitel nebude membránu provádět.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Velmi si vážíme doporučení, avšak navržené řešení zcela odpovídá požadavku zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Doporučuji si vyžádat: zatížení desky na m², zatížení na bod (váha strojů/počet nožiček regály apod.), typ a hmotnost ZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Deska je navržená dle požadavků zadavatele, jelikož se hala pronajímá rozdílnému využití od skladu, až k drobné výrobě není konkrétní budoucí zatížení přesně určeno.

Prosíme o nacenění položek soupisu prací bez jakýchkoliv doporučení.

V Brně dne 18. 12. 2018

Za zadavatele – FDI – Europe, spol. s.r.o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci