



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

k zakázce na stavební práce s názvem:

### „Snížení energetických ztrát – FDI – Europe, spol. s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, s platností od 1. 8. 2018 a účinností od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA Úspory energií, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16\_061/0011891.

#### Zadavatel

Obchodní firma: **FDI – Europe, spol. s.r.o.**  
Sídlo: Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2516/28  
Zastoupen: David Březák, jednatel  
IČO: 47547111  
DIČ: CZ47547111  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19881

#### Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČO: 25597001  
DIČ: CZ25597001  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Radek Hlaváček**  
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653  
Fax: + 420 515 917 660  
E-mail: [hlavacek@grantika.cz](mailto:hlavacek@grantika.cz)

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce – část 2.

#### I.

Dne 20. 12. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění (zadavatel uvedl dotazy tazatele v plném znění, bez textových úprav):

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

V projektové dokumentaci jsou uvedeny FV panely o hodnotě 270Wp - Můžeme použít FV panele o hodnotě 275Wp?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:**

Zadavatel trvá na zachování celkového počtu panelů 110 ks, pokud by celkový výkon použitých panelů převýšil možnosti navrženého zařízení (střídače, rozvaděče, rozvody atd.), záměna možná není.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:**

V projektové dokumentaci je uveden silový kabel 5x10 k hlavnímu rozvaděči, ale ve VV již uveden není - jak ho nacenit?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:**

Do přiloženého soupisu prací byla doplněna položka č. 24 – 741122643 Dodávka a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm<sup>2</sup> uložený pevně (CYKY) .... 63,5bm. Předmětná položka je součástí nově uveřejněného Soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro část 2 (příloha č. 1 tohoto vysvětlení).

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:**

V projektové dokumentaci je kabel 5x4 od měničů k FV rozvaděči a ve VV není - jak ho nacenit ?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:**

Do přiloženého soupisu prací je doplněna položka č. 25 – 741122642 Dodávka a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm<sup>2</sup> uložený pevně (CYKY) .... 4,5bm. Předmětná položka je součástí nově uveřejněného Soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro část 2 (příloha č. 1 tohoto vysvětlení).

## II.

**Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové aktualizované podobě:**

- **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část 2 – příloha č. 5.2 zadávací dokumentace.**

**Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.**

## III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a vzhledem ke zmeškání lhůty dle čl. XII odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X. odst. 2 a čl. XIV odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

### **X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY**

- 1) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 21. 1. 2019 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

#### XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 21. 1. 2019 v 10:00 hodin**.

#### IV.

**K tomuto vysvětlení zadávací dokumentace jsou připojeny následující přílohy:**

- Příloha č. 1 - Příloha č. 5.2 ZD - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – část 2 – aktualizovaná

V Brně dne 3. 1. 2019

**Za zadavatele – FDI - Europe, spol. s r.o.**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

.....  
**Ing. Radek Hlaváček**  
poradce pro výběrová řízení  
Erste Grantika Advisory, a.s.  
na základě plné moci