


Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
0.01	SKLEPNÍ PROSTORY 1	37,9 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
0.02	SKLEPNÍ PROSTORY 2	57,2 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
0.03	VSTUP - SKLEPNÍ PROSTORY	20,0 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
0.04	VSTUP - EXTERIÉR	4,2 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA

## LEGENDA ZNAČEK

-----	POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	→	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
<b>N01.01-III</b>	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
EW30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	⊙	PROSTOR STŘEŽENÝ AUTONOMNÍMI HLÁSIČI KOUŘE
EW30/DP3-C2	SE SAMOZAVÍRAČEM	→	SMĚR ÚNIKU
△ REI 30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU	⊙ H	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19/20
		△	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

		Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com		HIP ING. VLADIMÍR POŠVIC
KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY		VYPRACOVAL ING. FILIP KŇÁKAL		
OBJEDNATEL Bc. Filip Slaviček, Kladská 2187/25, 120 00 Praha 2				
NÁZEV ZAKÁZKY <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY</b>				
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST <b>D1.3- ČÁST PBŘS</b>				
STUPEN	DSP	DATUM	03/2017	MĚŘITKO
				1 : 100
VYKRES				ČÍSLO VÝKRESU
			<b>PŮDORYS 4.N.P.</b>	<b>D.1.3.b)04</b>