



LEGENDA ŽABIZENÍ	
ZNAČKA	POPIŠ
Z1	PŘÍVODNÍ JEDNOTKA, 3400 m ³ /h, PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ POKOVOVÁNÍ SKLA
Z2	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR, 2000 m ³ /h, PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ SKLADU
Z3	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA, 4500 m ³ /h, VĚTRÁNÍ PROVOZU, KANCELÁŘÍ A KUCHYŇKY
Z4, V1	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, 560 m ³ /h, SPRCHY A ŠATNA MUŽI
Z4, V2	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø150, 175 m ³ /h, WC MUŽI
Z4, V3	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø150, 150 m ³ /h, WC ŽENY
Z4, V4	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, 450 m ³ /h, SPRCHY A ŠATNA ŽENY
Z5	ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR, POTRUBÍ Ø150, VĚTRÁNÍ ŽAZEMÍ
Z6	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA, 1000 m ³ /h, VĚTRÁNÍ 2NP
Z7, V2	PODSTROPNÍ VENTILÁTOR, POTRUBÍ Ø100, 50 m ³ /h, VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ŽAZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ
Z8	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR, POTRUBÍ Ø200, 350 m ³ /h, VĚTRÁNÍ CHODBY

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ JE VEDENO POD STROPEM, PŘÍPADNĚ V PODHLAVÍ, JE-LI V DANÉM PROSTORU NAVRŽEN
- POTRUBÍ JE KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU POMOCÍ ZÁVĚSŮ

