



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Výrobní areál HAUSER CZ s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8.

2018 v rámci projektu s názvem „Výstavba výrobního areálu společnosti HAUSER CZ s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014806

Zadavatel

Obchodní firma: **HAUSER CZ s.r.o.**
Sídlo: Tlučenská 8, 330 27 Vejprnice
Zastoupen: Martin Hauser, jednatel
IČO: 263 59 715
DIČ: CZ26359715
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15238

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 255 97 001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Roman Bielak**
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 69.

I.

Dne **18. 1. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o Vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 69:

Rádi bychom se zeptali, kde najdeme položku pro likvidaci původního EPS. Vzhledem k stáří objektu je nanejvýš patrné, že EPS bude obsahovat nebezpečné látky a pro jeho likvidaci se k němu bude muset přistupovat jako k nebezpečnému odpadu.

K dotazu č. 69 zadavatel uvádí následující:

Zadavateli není známo co má tazatel přesně na mysli, vše potřebné je ve VV bouracích prací.

Dotaz č. 70:

V listu SO 02 položka č. 97 / K / 764111641 _ Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° _ V PD je uvedeno plech. Krytina z ocel. Pozink. Poplast. Lamel typu falcovaný plech a v TZ je psáno falcovaný plech. Což je v rozporu v ceně a hlavně technickém provedení, kde falcovaná krytina musí mít plnoplošné podbití a nemůže být pokládána na latě. Také bychom se rádi zeptali na dotaz s kolika „mikrony“ (my) laku se má uvažovat za předpokladu, že se bude jednat o pozinkovaný plech a ne o poplastovaný plech. Standardně se používá 25my to se týká i zbytku klempířských prvků.

K dotazu č. 70 zadavatel uvádí následující:

V PD je navržena krytina z ocel. plechů žárově pozinkovaných s vrchní lakovanou (poplastovanou) úpravou, jedná se o systémovou krytinu z typových šablon prováděnou na latování, např od výrobců: Lindab nebo Ruukki. Tato krytina má pouze vzhled falcovaného plechu, šablony jsou se zaklapávacími spoji, dle předpisu příslušného výrobce vč. tloušťky povrchové úpravy

Dotaz č. 71:

Dále bychom se rádi zeptali, jak je zamýšleno provedení ochranné betonové mazaniny tl. 40mm bez výztuže na PVC fólii? Ve smyslu založení nosných stěn právě na tuto vrstvu. Viz. PD řez AÁ

K dotazu č. 71 zadavatel uvádí následující:

V místech nosných stěn proběhne mazanina v jedné ploše bez sítí přes celou půdorysnou plochu SO 02 až k vnějšímu líci obvodového zdiva, nebo se mazanina vynechá a stěna se založí přímo na hydroizolaci popř. se toto provede dle zvyklostí dodavatele

Dotaz č. 72:

Jak je uvažováno s krytí PVC fólií vytaženou nahoru nad terén. Respektive jak je zamýšlena její ochrana popřípadě, kde najdeme tuto položku v *Soupis prací, dodávek a služeb s VV, v.3*

K dotazu č. 72 zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu výměr je započten svislý pruh izolační folie oboustranně ochráněný textilií s ukotvením lištou vč. ochranné vrstvy, viz položky č.75, 76, 77, 79, 81, 82. Tento detail bude součástí RDS dle zvyklostí příslušného dodavatele

Dotaz č. 73:

Dále bychom se rádi zeptali, kde ve *Soupis prací, dodávek a služeb s VV, v.3* najdeme položky dřevěný rošt ze spodu vazníků a z čeho bude proveden. Předpoklad je součást nějaké PE folie pro zabránění

propadu foukané izolace a že se do roštu bude kotvit SDK kce. respektive její nosný rošt. Kde najdeme tuto položku v rozpočtu?

K dotazu č. 73 zadavatel uvádí následující:

Dřevěný rošt pro tepelnou izolaci je ve VV uveden v položce č.89 a parotěsná folie v pol.č. 87, která je kotvená na spodní líc příhradových vazníků

Dotaz č. 74:

Dále bychom se rádi zeptali, kde najdeme položku hutněný štěrkový polštář tl. 150mm z frakce 32/64 pod podlahy administrativní budovy?

K dotazu č. 74 zadavatel uvádí následující:

Hutněný polštář tl.150mm je ve VV uveden v položce č.11

V Brně dne 22. 1. 2019

Za zadavatele – HAUSER CZ s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci