

Vážení,

v rámci výběrového řízení na zadání zakázky na stavební práce s názvem „San Souci - CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, kterou zahájil zadavatel SANS SOUCI, s.r.o., sIČO: 272 78 727, se sídlem Praha 1, Řeznická 656/14, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „zadavatel“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu účastníka doručeného zadavateli dne 31. 01. 2019.

Výběrové řízení na zakázku na stavební práce zahájil zadavatel dne 10. 01. 2019 formou zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele na adrese: https://ezakazky.grantikaes.cz/profile_display_632.html.

Dotaz č. 1:

„V jakých prostorách (jaká výměra) náleží zátěžovému koberci dle přílohy a jedná se o čtverce, nebo ne?“

Odpověď zadavatele:

Zátěžové koberce jsou dle definovaného standardu uvažovány v těchto místnostech administrativní budovy:

1. NP - bez koberce;
2. NP - showroom a jednací místnost: $244,35 + 148,30 = 392,65 \text{ m}^2$ (pozn. - plocha showroomu bez otvoru v podlaze);
3. NP - celé podlaží vyjma schodiště a hygienického zázemí: $115,20 + 16,85 + 17,95 + 15,65 + 23,60 + 35,15 + 35,05 + 61,30 + 2,70 + 6,40$ (upozorňujeme, že u místnosti B.3.12 komora, je ve výkresu překlep 64,20 namísto správných 6,40) $+ 160 = 489,85 \text{ m}^2$;
4. NP - celé podlaží vyjma schodiště a hygienického zázemí: $344,80 + 161,05 = 505,85 \text{ m}^2$;
5. NP – bez koberce, finální vrstva je OSB.

V rámci standardu není definováno, zda zhotovitel použije koberec v rolích či ve čtvercích. Výběr způsobu pokládky je v kompetenci zhotovitele.

V Praze dne 04. 02 2019



SANS SOUCI, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, na základě plné moci