

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životní prostředí (verze 7, znění účinné od 24. 8. 2017), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 1. Voda, Výzva 8/2016, registrační číslo projektu: 04081711

Zadavatel

Název: **Obec Mladý Smolivec**
Sídlo: Mladý Smolivec 95, Nepomuk 335 01
Zastoupen: Evou Kubovou, starostkou obce
IČ: 00256935
DIČ: CZ00256935

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 17.

I.

Dne **18. 10. 2017** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 17:

Opravený rozpočet stále neobsahuje těsnicí manžety potrubí a kabelů v chráničkách. Opravdu je zadavatel nepožaduje?

K dotazu č. 17 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel nepožaduje.

Dotaz č. 18:

Ve vysvětlení ZD č. 3 je v odpovědi na dotaz č. 10 o upřesnění množství pol. č. 31 v SO 01 uvedeno: „Výkaz výměr je v pořádku, jedná se o 2 vodovodní řady“. Odpovědi nerozumíme, v jedné rýze budou

přece uloženy 2 potrubí a rýha bude mít jen jedno lože na celou svoji šířku. Může zadavatel doplnit vzorový řez rýhou se 2 vodovodními potrubími v souběhu, aby bylo možné tuto výměru zkontrolovat?

K dotazu č. 18 zadavatel uvádí následující:

Požadovaný řez je součástí dokumentace, v místě 2 řadů vedle sebe budou 2 rýhy.

Dotaz č. 19:

Ve vysvětlení ZD č. 3 je v odpovědi na dotaz č. 15 na folie nad potrubím uvedeno: „Jedná se o 2 folie nad potrubí, pouze administrativním pochybením zůstal u druhé položky text „pro kabel“. V opraveném výkazu výměr je pol. č. 68 stále uvedeno, že je to folie pro kabel. Výkres D 1.5 neobsahuje žádný zákres umístění folie nad potrubím vodovodu. Podle našeho názoru budou v jedné rýze uloženy obě potrubí a nad nimi bude položena jedna folie nad každým potrubím. Potrubí v rýze je celkem 1386m. Toto množství folie již obsahuje pol. č. 67. Vysvětlí zadavatel kam se dá folie uvedená v pol. č. 68? -

K dotazu č. 19 zadavatel uvádí následující:

V místě 2 řadů budou 2 rýhy vedle sebe a zde budou také 2 folie nad potrubím, skutečnost, že u jedné je uvedeno „pro kabel“ byla vysvětlena ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 20:

Ve vysvětlení ZD č. 3 je v odpovědi na dotaz č. 11 na duplicitu položek lože kabelů uvedeno: „Nejedná se o duplicitu položek, pol. 32 je podsyp, pol.126 je obsyp včetně zakrytí PVC deskami“
Výkaz výměr stále obsahuje v SO 01 položku

34	K	451573111R00	Lože pod kabel ze štěrkopísku do 40 mm	m3	120,480
----	---	--------------	--	----	---------

Při rozměrech rýhy pro kabel uvedených v projektu (délka 900m a šířka 0,35m) by byla vrstva podsypu $120,48/900/0,35 = 0,38m$.

Může zadavatel doplnit vzorový řez kabelovou rýhou se zákresem obsypu a podsypu? A neměla by položka obsahující podsyp pod kabel být v SO 02? –

K dotazu č. 20 zadavatel uvádí následující:

Ve SO 02 pro rýhu je pouze 42 m³, tj. $42/900/0,35 = 0,13 m$, zbývající množství je v SO 01, rekapitulace je 0,13 m podsypu + 0,38 m obsypu

Dotaz č. 21:

Ve výkazu výměr SO 01 je v pol. č. 15 a 16 odvoz přebytečného výkopku na skládku do 5km.

V SO 02 je ale v pol. č. 128 odvoz přebytečného výkopku do 19 km.

Sjednotí zadavatel tyto položky? –

K dotazu č. 21 zadavatel uvádí následující:

Pro položky č.15 a č.16 platí odvoz do 5 km, pro položku č.128 do 19 km, zadavatel nebude tyto položky měnit.

V Brně dne 19. 10. 2017

Za zadavatele – Obec Mladý Smolivec:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci