



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

k zakázce na dodávky s názvem:

„Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva VII., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266

Zadavatel

Obchodní firma: **SANS SOUCI, s.r.o.**
Sídlo: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupen: Martin Cháb, MBA, jednatel
IČO: 27278727
DIČ: CZ27278727
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p. č. 13.

Dne 2. 4. 2019 byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o Vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 13:

Vážená paní inženýrko,

k veřejné zakázce "Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury - Část 2" - "**Vakuové zařízení pro magnetronové nanášení vrstev**" zadavatele SANS SOUCI s.r.o. Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

V technické specifikaci je uveden požadavek, aby celé zařízení bylo řízené plně automatizovaným systémem, který musí být po zapnutí napájení plně funkční do 5 sekund. Celé naše zařízení bude chráněno před výpadkem proudu s výdrží několika desítek minut online UPS zdrojem nepřetržitého napájení s rychlostí náběhu v milisekundách.

Při startu a restartu zařízení - na začátku procesu naprašování / čištění - aktivace je požadavek plné funkčnosti do 5 sekund po zapnutí napájení pro veškerá PC na trhu technicky obecně neproveditelné.

Věříme, že tento parametr nebyl stanoven jako omezení počtu uchazečů. Žádáme proto zadavatele o laskavé sdělení praktického způsobu řešení tohoto požadavku.

Jsme jinak schopni podat nabídku, splňující veškeré ostatní stanovené požadavky technické specifikace.

Doufáme, že zadavatel nám pomůže s řešením tohoto posledního velmi náročného požadavku.

Předem Vám děkuji za brzkou odpověď.

K dotazu č. 13 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel konstatuje, že na tento technický požadavek zařízení bylo zadavatelem odpovězeno již ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8. Záložní zdroj UPS je dobrá a žádoucí ochrana před výpadky proudu, ale v našem zadání máme na mysli i ochranu před „zamrznutím“ samotného operačního systému. Vzhledem k tomu, že je splnění požadavku obnovy plné funkčnosti systému do 5 sekund pro PC nedosažitelné, musí být použito jiné řešení, např. lze použít moderní průmyslové řídicí systémy PLC, které jsou právě navíc méně náchylné na výskyt nepředvídatelných situací (napadení virem atd.)

V Brně dne 4. 4. 2019

Za zadavatele – SANS SOUCI, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Bc. Iveta Prášková
poradce pro výběrová řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci