POZNÁMKY VE VÝKRESU

1. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NEREZOVÝ

   JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM LANOVÉM ÚCHYTU UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

   SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500MM NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

   ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

   PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ. JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VZDÁLENOSTI KOTVICÍCH BODŮ MODULACI STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ.

2. PROSTUPY ZTI – VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNIKA
3. PROSTUPY VZT – VÝFUKOVÉ STŘÍŠKY 0,5M NAD ROVINOU STŘECHY – VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
4. HROMOSVOD – VIZ PROJEKT SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
5. POCHŮZÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 516, ČSN EN 517, ČSN 734201
6. ZPRŮCHODNĚNÍ ZABETONOVANÝCH ZHLAVÍ KOMÍNŮ
7. ODTAH SPALIN NAD STŘECHU – KOAXIÁLNÍ KOMÍN 100/60 – MATER. POZINK. PLECH VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNIKA
8. ODVOD SPALIN FLEXI TRUBKOU 125 + ZÁVĚSNÁ OBJÍMKA + KOMÍNOVÝ POKLOP – VIZ PROJEKT UT
9. HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA VIZ ČÁST VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (HROMOSVOD A VÝPOČET RIZIK)

LEGENDA HROMOSVODU

- JR AlMgSi – JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM
- JV2,0 – JÍMACÍ TYČ S VRUTEM
- PJ05 – POMOCNÝ JÍMAČ
- ZT2,0s – ZEMNÍCÍ TYČ SE SVORKOU
- SVORKA

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

- U1 – KOTVÍCÍ BOD TOPSAFE TSL-DH04Z 16 KS
- PRVEK KOLEKTIVNÍ OCHRANY (ZÁBRADLÍ POCHOZÍCH LÁVEK)
- 1.,2.,.. POŘADOVÉ ČÍSLO KOTVÍCÍHO BODU

POZNÁMKY OBECNÉ

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ DOSTUPNÝM PODKLADŮM A PROVEDENÝM MĚŘENÍM. VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TÉTO DOKUMENTACE, KTERÉ BUDOU ZJIŠTĚNY BĚHEM STAVBY, BUDOU NEPRODLENĚ ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM.
VEŠKERÉ TRUHLÁRSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY AŽ PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, KE KTERÝM BUDOU KOTVENY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROBĚHNE VSTUPNÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM, NÁSLEDNĚ BUDOU PROVÁDĚNY VZORKY VÝROBKŮ A DETAILŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDKLÁDÁNY ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED FINÁLNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR PRO DVEŘE BUDE + 50MM OD ZÁRUBNĚ.
STĚNY SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL S NOSNOSTÍ MIN. 150 KG, MADLA BUDOU KOTVENA MIN. VE 3 BODECH NA 1 M2.
VEŠKERÝM ÚPRAVÁM ZASAHUJÍCÍM DO STÁVAJÍCÍHO PROVOZU DENNÍHO STACIONÁŘE PŘÍP. CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MUSÍ PŘEDCHÁZET INSTALACE PROVIZORNÍCH STĚN Z SDK, KTERÉ ZAMEZÍ PRONIKÁNÍ HLUKU A PRACHU DO VYUŽÍVANÝCH PROSTOR.

PROJEKTANT	MONOBLOK, DURĎÁKOVA 49, BRNO 61300, T +420 777 931 900, www.monoblok.cz ING.TOMÁŠ SVOBODA - TOPWET S.R.O., ING.ARCH. T.JENČEK, ING.ARCH. K.HORÁKOVÁ	
INVESTOR	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY	DATUM ČERVEN 2016
BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM - 2. ETAPA		STUPEŇ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
VÝKRES STŘECHA - NÁVRH		MĚŘÍTKO 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU 19