



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.P.	NÁZEV - SPECIFIKACE	KS
1	KOND. KOTEL „GEMINOX THRI 10-35°C“ - STAV.	2
2	TLAK. EXP. NÁDOBA S MEMBR. 80 L i 3,5 bar	1
3	HYDRAUL. VYR. DYN. TLAKŮ - HVOT 70 kW	1
4	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ PRO 3 OKRUHY	1
5	SDRUŽENÝ ODVOD SPALIN DN 125	1
6	OBĚH. ČERPADLO „WILLO STRATOS 25/1-6; 230V	2
7	OBĚH. ČERPADLO „WILLO STRATOS 25/1-4; 230V	1
8	3-CESTNÝ SMĚŠ. VENTIL „SXP 45.25-6,3/230	2
9	3-CESTNÝ SMĚŠ. VENTIL „SXP 45.15-2,5/230	1

KK KULOVÝ KOHOUT
VK VYPOUŠTĚČ KOHOUT
AOV AUT. ODVZD. VENTIL
F FILTR
QAD... PŘÍLOŽNÉ ČIDLO
QAC... ČIDLO VENK. TEPLoty - STAV.
AVS 13... VYSÍLAČ PRO QAC 34
QAA 5B... PROSTOR. PŘÍSTROJ BEZ DRÁT.

ZODPOV. PROJEKTANT	J. BREZANSKÝ	
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	ING. ARCH. T. JENČEK	
INVESTOR: RUIKA PRO ŽIVOT O.S. RAJMONOVA 1199/4, PRAHA 8		
AKCE: DOMOV A DENNÍ STACIONÁŘ - 3. ETAPA PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM BRNO - KRAĚLOVO POLE, BOŽETĚCHOVA 15	DATUM	07/2016
ČÁST: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ	PP
	FORMÁT	2 A 4
	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
VÝKRES: SCHEMA PROPOJENÍ KOTLŮ S ROZDĚLOVAČEM		5.5