


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POPIS ROZVADĚČE

- ☐ 1- Hlavní vypínač
- ☐ 2- Regulátor vytápění
- ☐ 3- ...
- ☐ 4- TO1 – Větev "2,3,4 np"
- ☐ 5- TO2 – Větev "1,2 np"
- ☐ 6- TO3 – Větev "1PP"



Průchodky

Panty dveří vpravo

-VÝŘEZ PRO DISPLEJ AVS 138 x 92 mm

Plastová typová rozvodnice ARLA64 600x400x210mm.

Druh sítě: 1+NPE, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před dotykem živých částí: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 412, izolací a krytý

Ochrana před dotykem při poruše: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 411, automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A

Ochrana doplňková: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 411 doplňujícím pospojováním,

Ochrana zvýšená: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 412, použitím zařízení třídy ochrany II.

Rozvodnici opatřena vnitřní ochrannou svorkou PE

Ochranné pospojování provést vodičem CY6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BRNOTHERM s.r.o. Vlkova 2, Brno 628 00 Tel: 545214192				NÁZEV AKCE :					OBSAH VÝKRESU:		Rozvaděč RA-1, kotelna			PROJEKTANT:		ing. Rodím Kuba		ZAKÁZKA:	
				MaR, Stacionář, Božetěchova 15, Brno										DATUM:		červen 2016		14/2016	
																		01	