

TECHNICKÝ POPIS

-DO ROZVADĚČE RM1 A RM3 BUDE PŘIVEдена DATOVÁ SÍŤ Z DAT ROZVADĚČŮ

- KAŽDÉ SVÍTIDLO BUDE NAPJENO DO INSTALAČNÍ KRABICE. INSTALAČNÍ KRABICE BUDE NAMONTOVÁNA NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASE (DRATĚNÝ ŽLAB

- STÁVAJÚCI SIL VEDENÍ BUDE SMYČKOVANÉ PREŠ INSTALAČNÉ KRABICE.
- SBĚRNICE DALI BUDE INSTALOVÁNA DO STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY A SMYČKOVANÁ PŘES INSTALAČNÍ KRABICI.

SBĚRNICE DALI: DALI 1.1 – SIX ZAŘÍZENÍ

DALI 1.2 – 50x ZARŽIŽENÍ
DALI 1.3 – 51x ZARŽIŽENÍ
DALI 2.1 – 49x ZARŽIŽENÍ
DALI 2.2 – 53x ZARŽIŽENÍ
DALI 2.3 – 50x ZARŽIŽENÍ

LEGENDA

A – LED Světlo 3400lm, 4000K, IP65

B - LED Světlo 17000lm, 4000K, IP65

TLAČÍTKOVÝ PANEĽ

• INSTALACNI KRABICE IP66

— **DATOVÝ KABEL**

ROZVÁDEČ DOICENÝ REKONSTRUKCÍ

TECHNICKÉ PODMIŇKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 50Hz 230/400 V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2



OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLECH 411 – OCHRANÉ OPATŘENÍMI

ОСНОВНА ЗАДАЧА (ОСНОВНА ПРЪВ ПОТВЪРЖАВАЩА) ДА СЪДЪРЖАВА 4112

JE ZAJIŠTĚNA JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B"

– OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVANÍM DLE ODSTAVCE

- AUTOMATICKÝM ODPJOENÍM V PŘÍPADE PORUCHY DLE ODSTAVCE
- DOPLNĚKOVOU OCHRANNOU DLE ODSTAVCE 411.3.3

PROJEKTANT: K&S IN. PD.	PRAC:
	
Tiskárna s.r.o. Svatý Jan 153/5 709 00, Otava tel.: +420 582 833 760 email: tisk@tisk.cz web: www.tisk.cz	03
INVESTOR: Umohel, s.r.o.	FORMÁT: A4
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce osvětlovací soustavy hald A,B,C	DATA: 10/2018
OBJEKT: Hala A,B,C	STUPEN: DPS
Číslo: Ponská 1444, 742 21 Kopřivnice	Č. ZAKAZKY: Z/93/18
D.1.4g Stínoproudá elektrotechnika	ATELIER: 1:200
OSMA: HLAVNÍ OSVĚTLENÍ	Č. VÝKRESU: 03