



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 53 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.12), platnými od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením - 2. etapa“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, tematický cíl 06.2.56.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, Výzva č. 30 - Rozvoj sociálních služeb v SVL, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007996

Zadavatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylice, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1205

(dále jen „zadavatel“)

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Ivona Peštálová
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652
E-mail: pestalova@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“)

I.

Dne 25. 04. 2019 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele v souladu s § 53 ZZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce (systémové č. zakázky: **P19V00000081**).

II.

Dne 17. 5. 2019 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s čl. XVI. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zasílám žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. etapa – II“

Žádáme o odkaz na referenční výrobek k položce:

23	Pol_19	Sporák elektrický, vepředu 2x indukční zóna průměr 260mm, vzadu 2x sklokeramická zóna 230 mm., rozměr ceranové desky 650x650x6, INDUKČNÍ PLOTNY 2x5 kW, sklokeramické plotny 2x3 kW, vpravo
----	--------	---

Dle našeho dodavatele kuchyňských technologií výrobek dle popisu výše neexistuje. Žádáme tedy o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Dle specialisty zadavatele – projektanta gastrotechnologie, řešení na trhu stále existuje, zadavatel tedy trvá na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

zasílám žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. etapa – II“

Anoda (sanace objektu – elektroosmóza) předepsaná v projektu: *Anodové vedení - anody jsou tvořeny nerez. tyčkami délky 230mm tloušťky 2mm odolné vůči kyselinám, propojené postříbřeným měděným drátem s ochranným teflonovým povlakem (PTFE), rozteč anod 550mm se již nepoužívá. Je nicméně nahrazena anodovým kabelem průměru 7mm, který dodává výrobce v rámci systému v současnosti. Lze tedy navrhnout toto řešení?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách.

V Brně dne 20. 5. 2019

Za zadavatele – Ruka pro život o.p.s.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Ivona Peštálová

Erste Grantika Advisory, a.s.
Poradce pro výběrová řízení
v zastoupení zadavatele