



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na dodávky s názvem:

# **„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“**

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18\_0017671

### **Zadavatel:**

Název/Obchodní firma: **AUTOSERVIS spol. s r. o.**  
Sídlo: Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupen: Josef Mňuk, jednatel  
Mgr. Josef Mňuk, jednatel  
IČO: 00653667  
DIČ: CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

### **Osoba zastupující zadavatele**

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČO: 25597001  
DIČ: CZ25597001  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Ivona Peštálová**  
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652  
E-mail: [pestalova@grantika.cz](mailto:pestalova@grantika.cz)

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

---

I.

Dne **29. 08. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce prostřednictvím e-mailu doručena **žádost o vysvětlení k části 4 zakázky následujícího znění:**

**Dotaz č. 1:**

Skvělý den

měl bych připomínku k části 4 dodávka FVE

V technické zprávě ve schéma zapojení FVE není uvedeno zapojení baterií, ale jen FVE paralelně napojena na DS.

V technické specifikaci je uveden Hybridní střídač 17kW , který není na trhu.

Děkuji za odpověď

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Ano, v technické zprávě ve schématu zapojení FVE není uvedeno zapojení baterií, ale jen FVE paralelně napojena na DS.

V technické specifikaci je **chybně uveden Hybridní** střídač 17kW, bude se jednat pouze o beztransformátorový střídač s max. výkonem 1 x 17kW.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává upravenou přílohu zadávací dokumentace **k části 4** zakázky v nové podobě:

**Upravená příloha zadávací dokumentace:**

**VPN\_Příloha4.4\_Tech\_specifikace - část 4\_verze 02092019 (Příloha č. 1 tohoto Vysvětlení)**

**Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.**

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. XII, odst. 1, písm. b) zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X. odst. 2 a čl. XIV. odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

**X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY**

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 23. 09. 2019 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

---

<b>XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI</b>
--

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání** konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 23. 09. 2019 v 10:00 hodin.**

V Brně dne 02. 09. 2019

**Za zadavatele – AUTOSERVIS spol. s r. o.**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

**Ing. Ivona Pešťalová**  
poradce pro výběrová řízení  
Erste Grantika Advisory, a.s.  
na základě plné moci