



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k zakázce na dodávky s názvem:

# **„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“**

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18\_0017671

### **Zadavatel:**

Název/Obchodní firma: **AUTOSERVIS spol. s r. o.**  
Sídlo: Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupen: Josef Mňuk, jednatel  
Mgr. Josef Mňuk, jednatel  
IČO: 00653667  
DIČ: CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

### **Osoba zastupující zadavatele**

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČO: 25597001  
DIČ: CZ25597001  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Ivona Peštálová**  
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652  
E-mail: [pestalova@grantika.cz](mailto:pestalova@grantika.cz)

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

---

Dne **2. 09. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce prostřednictvím e-mailu doručena **žádost o vysvětlení k části 4 zakázky následujícího znění:**

**Dotaz č. 1:**

Skvělý den

Bude se řešit zakres bateriového úložiště a případně zapojení dobíječů a vybíječů baterií v projektové dokumentaci?

ČEZ bude toto řešit po schválení připojení FVE, v rámci schvalování projektové dokumentace před zahájením montáže FVE na daném objektu.

Děkuji za Váš čas a spolupráci

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Navržená a projektovaná fotovoltaická elektrárna je bez akumulace, tzn. bez bateriového zdroje. Zakres bateriového úložiště a případně zapojení dobíječů a vybíječů baterií se proto v projektové dokumentaci řešit nebude.

V Brně dne 04. 09. 2019

**Za zadavatele – AUTOSERVIS spol. s r. o.**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

**Ing. Ivona Peštálová**

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci