



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

k zakázce na dodávky s názvem:

„AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_0017671

Zadavatel:

Název/Obchodní firma: **AUTOSERVIS spol. s r. o.**
Sídlo: Slunečná 76, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: Josef Mňuk, jednatel
Mgr. Josef Mňuk, jednatel
IČO: 00653667
DIČ: CZ00653667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 59

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: **Ing. Ivona Peštálová**
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652
E-mail: pestalova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Dne **13. 09. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce prostřednictvím e-mailu doručena **žádost o vysvětlení k části 4 zakázky následujícího znění:**

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v technické zprávě je uveden náčrtek konstrukce, ze kterého vyplývá úhel sklonu panelů 30° a výška panelů nad zemí 30 cm.

Je možné použít konstrukci s nižším sklonem a nižší výškou panelů nad zemí? Dojde tím k razantnímu snížení ceny konstrukce a ke zvýšení bezpečnosti instalace za cenu minimálního snížení energetického výnosu.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Sklon FV panelů má vliv na výrobu EE a musí být dodržen v toleranci 30 až 35°

Výška FV panelů nemá vliv na výrobu EE a může být vyšší i nižší.

V Brně dne 13. 09. 2019

Za zadavatele – AUTOSERVIS spol. s r. o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Ivona Peštálová

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci