



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspory energie společnosti MARWEL s.r.o. - dodávky“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Úsporná opatření v areálu MARWEL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014494

Zadavatel

Obchodní firma: **MARWEL, s.r.o.**
Sídlo: č.p. 121, 768 11 Záříčí
Zastoupen: Robert Mahslon, jednatel
Ondřej Mahslon, jednatel
IČO: 26275503
DIČ: CZ26275503
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41396

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 652
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Dne **16. 10. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění:**

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o objasnění a doplnění informací k výběrovému řízení, týkající se Část 6 – Dodávka a instalace osvětlení:

Dotaz č. 1:

V dokumentech, zveřejněné na profilu zadavatele, ve výkazu-výměru, týkající se umělého osvětlení, je uvedeno jen montáž nových LED svítidel. Znamená to, že výměna umělého osvětlení spočívá ve výměnu osvětlovacích tělesa kus za kus? A že nebude nutno přidávat žádný nový kabeláž?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Nebude nutné přidávat žádnou novou kabeláž, využije se stávající. Ve většině případů bude probíhat výměna kus za kus, na určitých místech dle projektu a stávajícího stavu bude u světla mírně změněna pozice nebo dojde pouze k odstranění původního svítidla.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě, je uvedeno:

V objektech SO 05 a SO 06 budou instalována kruhová průmyslová svítidla LED 100W v celkovém počtu 24ks, ve výkresech označená písmenem „C“. Podrobnější popisy a charakteristiky svítidel jsou definovány v části: Příloha č.1 – Kniha svítidel. Dotaz je – musí být dodržen tvar svítidla, anebo je možno dodat svítidlo čtvercového tvaru, splňující technických požadavek?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Tvar svítidla může být i jiného tvaru (např. dotazovaného čtvercového) splňující technický požadavek. Příloha č. 1 – Kniha svítidel obsahuje pouze ilustrativní obrázky, jak uvádí tato příloha zadávací dokumentace.

V Brně dne 17. 10. 2019

Za zadavatele – MARWEL, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Bc. Iveta Prášková

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci