



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspory energie společnosti MARWEL s.r.o. - dodávky“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Úsporná opatření v areálu MARWEL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014494

Zadavatel

Obchodní firma: **MARWEL, s.r.o.**
Sídlo: č.p. 121, 768 11 Záříčí
Zastoupen: Robert Mahslon, jednatel
Ondřej Mahslon, jednatel
IČO: 26275503
DIČ: CZ26275503
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41396

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 652
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají **p.č. 3**.

Dne **17. 10. 2019** a dne **21. 10. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 3 (část 4 zakázky):

Dobrý den,

v položkovém rozpočtu je specifikován FV panel o výkonu 250 Wp v počtu 20 Ks.

Panely o tomto výkonu již nejsou dostupné.

Je možné upravit položkový rozpočet – výkon a počet FV panelů?

Ohledně instalovaného výkonu, požadujete minimálně 5 kWp, nebo je 5 kWp hodnotou maximální?

Vzhledem k tomu, že budou muset být použity panely o vyšším výkonu, dosáhneme výkonu buď těsně nad, nebo těsně pod hranici 5 kWp.

Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Je možné nabídnout jiný výkon 1ks FV panelu v počtu dle rozpočtu, **ale celkově je nutné dodržet min. instalaci 5 kWp.** Lepší parametry nebo mírně vyšší celkový výkon může být.

Dotaz č. 4 (část 6 zakázky):

Dobrý den,

Máme vážný zájem o realizaci Vámi uveřejněného výběrového řízení Úspory energie společnosti MARWEL s.r.o. – dodávky.

Konkrétně nás zajímá část.6. Pro vypracování kontrolního výpočtu osvětlení bych Vás rád požádal o informaci výšek místností, popřípadě instalovanou výšku svítidel.

V dokumentaci také chybí kóty, prosím tedy, zda by bylo možné zaslat dwg soubor nebo doplnit rozměry místností.

Předem děkuji za odpověď.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Orientační výšky umístění světel a rozměry hal:

SO01-02 – rozměr (m) 37 x 13, výška světel – 2,5 m

SO01-07 – rozměr (m) 37 x 13, výška světel – 2,5 m

SO01-06 – rozměr (m) 23 x 10, výška světel – 3 m

SO 02 – rozměr (m) 6 x 3, výška světel – 2,7 m

SO04 – rozměr (m) 5 x 3,5, výška světel – 3 m

SO04 – rozměr (m) 5 x 5, výška světel – 3 m

SO04 – rozměr (m) 5,5 x 4, výška světel – 3 m

SO05 – rozměr (m) – 35 x 1, výška světel – 5,5 m

SO06 – rozměr (m) – 51 x 12, výška světel – 5,5 m

Bližší technickou dokumentaci zadavatel nemá k dispozici. V souladu s čl. XII. odst. 2 zadávací dokumentace zadavatel umožňuje všem účastníkům, kteří mají zájem na podání nabídky ve výběrovém řízení, **prohlídku místa plnění.**

II.

Následně v souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** a čl. X. odst. 2 a čl. XIV. zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 8. 11. 2019 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání konaném v sídle osoby zastupující zadavatele dne 8. 11. 2019 v 10:00 hodin.**

V Brně dne 21. 10. 2019

Za zadavatele – MARWEL, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Bc. Iveta Prášková

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci