



Poznámka

Do páteřního rozvodu bude doplněný přímý čtyřkvadrantní elektroměr.

Rozpadovým místem je stykač KM1 v rozvaděči RAC

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE, STŘ. 50Hz, 400V/230V, TN-S  
3 NPE, STŘ. 50Hz, 400V/230V, TN-C-S  
3 PEN, STŘ. 50Hz, 400V/230V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím – automatickým odpojením od zdroje

MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON ZE STRÍDAČE	4,5kW
TYP STŘÍDAČE:	třífázový
JMEN. VÝKON STŘÍDAČE:	4,5kW AC
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ:	400V/50Hz
POČET STŘÍDAČŮ:	1 ks
VÝKON FV PANELU:	260Wp
POČET PANELŮ:	20 ks

DATUM	07/2019	VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Kořínek		
STUPEŇ	DVZ	INVESTOR:	Marwel, s.r.o.	MĚŘÍTKO	—
AKCE: FVE 5,2kWp MÍSTO STAVBY: parc.č. 766/1, k.ú. Zářičí (okres Kroměříž) OBJEKT: PS 01 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU				FORMÁT	2x A4
				KONTAKT: Ing. Vojtěch Kořínek email: vojtakoren@email.cz tel: +420 725 989 708	
VÝKRES č.:		NÁZEV VÝKRESU:			
D.1.04.1 — 21		Schéma vyvedení výkonu			