



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

### **„REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují“**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu „**REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují**“, akceptační číslo projektu: 13163195

#### **Zadavatel**

Název: **REPON spol. s r.o.**  
Sídlo: Vestec, Ve Stromkách 371, PSČ 252 42  
Zastoupen: Karlem Beránkem, jednatelem  
IČ: 62063723  
DIČ: CZ62063723

Kontaktní osoba: Karel Beránek  
Telefon: + 420 608 863 157  
E-mail: [beranek@repon.cz](mailto:beranek@repon.cz)

#### **Osoba zastupující zadavatele**

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČ: 25597001  
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak  
Telefon: + 420 731 193 745  
Kontaktní e-mail: [bielak@grantika.cz](mailto:bielak@grantika.cz)

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **REPON spol. s r.o.**  
Sídlo: Vestec, Ve Stromkách 371, PSČ 252 42  
Zastoupen: Karlem Beránkem, jednatelem  
IČ: 62063723  
DIČ: CZ62063723

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147343.

## II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání technologie neutralizační stanice – náhrada stávající neutralizační stanice moderní průtočnou čistírnou odpadních vod pro zneškodňování technologické odpadní vody z provozu stávající galvanické linky a čištění koncentrované odpadní vody v souladu s technickou dokumentací k akci „Přístavba objektu neutralizační stanice na parcele č. kat. 2264, 1978/3, Nové Město nad Metují“.

## III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Cena díla celkem: 4.840.000,- Kč bez DPH.

## IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zjednodušené podlimitní řízení dle §§ 25 a 38 ZVZ.

## V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma	IMPEA s.r.o.
Sídlo	Hradec Králové, Kydlinovská 301/14, PSČ 503 01
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČ	275 06 746

## VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání obálek k otevření obálek s nabídkami dle § 71 ZVZ a hodnotící komisi k posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů dle § 59 ZVZ a posouzení a hodnocení nabídek dle § 76 a násl. ZVZ (dále jen „komise“).

V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky (identifikační údaje všech uchazečů jsou uvedeny čl. VIII této zprávy).

Komise pro otevírání nabídek na svém jednání dne 17. 4. 2014 v rámci otevírání obálek s nabídkami konstatovala, že všechny nabídky splňují náležitosti dle § 71 odst. 8 ZVZ.

Posuzování prokázání splnění kvalifikace a nabídek hodnotící komise provedla na svém jednání dne 28. 5. 2014. Dle § 62 odst. 3 ZVZ uchazeči splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazují předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Uchazeči tak byli povinni prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů uvedených v článku IV, bodech 3 až 6 výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení vč. zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen „výzva“) předložením pouze jednoho čestného prohlášení.

V rámci posouzení komise konstatovala, že všichni uchazeči prokázali splnění všech kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Komise následně v souladu s § 76 odst. 1 ZVZ posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků uvedených v ZVZ a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ a dospěla jednomyslně k závěru, že všechny nabídky obsahují nejasnosti a rozpory, a proto všechny uchazeče vyzvala k vysvětlení nabídek v souladu s ustanovením §76 odst. 3 ZVZ.

Na svém druhém jednání komise konstatovala, že uchazeči IMPEA s.r.o. a AVT, s.r.o. vysvětlili své nabídky ve stanovené lhůtě, splnili tedy požadavky zadavatele ve smyslu §76 odst. 1 ZVZ, naopak uchazeč **AZV s.r.o.** po posouzení vysvětlení nesplnil požadavky §76 odst. 1 ZVZ a vzhledem k nesplnění minimálních technických požadavků specifikovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách jej komise vyloučila z další účasti v zadávacím řízení.

V návaznosti na tyto skutečnosti přistoupila komise k hodnocení nabídek uchazečů IMPEA s.r.o. a AVT, s.r.o. dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení byla rozhodující celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH.

#### **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKA BYLA HODNOCENA**

<b>Pořadové číslo nabídky</b>	<b>1</b>
<b>Obchodní firma</b>	<b>IMPEA s.r.o.</b>
<b>Sídlo</b>	Hradec Králové, Kydlinovská 301/14, PSČ 503 01
<b>IČ</b>	275 06 746

<b>Pořadové číslo nabídky</b>	<b>2</b>
<b>Obchodní firma</b>	<b>AVT, s.r.o.</b>
<b>Sídlo</b>	Pražská třída 326, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
<b>IČ</b>	150 63 470

V souladu s § 79 odst. 4 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky:

<b>Pořadí nabídek</b>	<b>Uchazeč</b>	<b>Nabídková cena v Kč bez DPH</b>	<b>Pořadové číslo nabídky</b>
<b>1.</b>	<b>IMPEA s.r.o.</b>	<b>4 840 000,-</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>AVT, s.r.o.</b>	<b>5 200 155,-</b>	<b>2</b>

Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli rozhodnout o výběru nabídky s pořadovým číslem 1 uchazeče **IMPEA s.r.o.**, se sídlem Hradec Králové, Kydlinovská 301/14, PSČ 503 01, IČ 275 06 746, jako nejvhodnější.

Zadavatel se s názorem komise ztotožnil a rozhodl dne 9. 6. 2014 v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) ZVZ o výběru nabídky s pořadovým číslem 1 uchazeče **IMPEA s.r.o.**

## VII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma	IMPEA s.r.o.
Sídlo	Hradec Králové, Kydlinovská 301/14, PSČ 503 01
Právní forma	112 – Společnost s ručením omezeným
IČ	275 06 746
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	4 840 000,-

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma	AVT, s.r.o.
Sídlo	Pražská třída 326, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Právní forma	112 – Společnost s ručením omezeným
IČ	150 63 470
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	5 200 155,-

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma	ANTARES - AZV s.r.o.
Sídlo	U hřiště 82/2, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov
Právní forma	112 – Společnost s ručením omezeným
IČ	439 61 801
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	3 445 380,-

## VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma	ANTARES –AZV s.r.o.
Sídlo	U Hřiště 82/2, Přerov V - Dluhonice
Právní forma	212 – společnost s ručením omezeným
IČ	439 61 801

## IX. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ ... Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

- 1) Zadavatel v příloze č. 1 Zadávací dokumentace na straně 4 požadoval, aby odpadní koncentrované vody byly z příslušných akumulčních nádrží AN čerpány membránovými čerpadly osazenými snímači zdvihu. Uchazeč v nabídce N097/14 na straně 4 v části 2 předmětu nabídky v odst. 2.16 ČKK – čerpadlo kyselých konc. vod specifikoval plnění jako čerpadlo vzduchomembránové a v odst. 2.17 ČAK – čerpadlo alkalických konc. vod specifikoval plnění jako čerpadlo vzduchomembránové se snímačem zdvihů, tzn., plnění specifikované v odst. 2.16 nesplňuje minimální technické požadavky specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách.
- 2) Zadavatel v příloze č. 1 Zadávací dokumentace na straně 9 požadoval Proplach potrubí na vápenné mléko čistou tlakovou vodou automaticky po uplynutí nastavené doby nebo po

ukončení provozu NS. Uchazeč ve svém vysvětlení v bodě č. 6 uvádí, že potrubí se bude proplachovat po odstavení NS, tzn. uchazečem nabízené plnění nesplňuje minimální technické požadavky specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách, jelikož zadavatel požadoval a z provozních důvodů je pro něj nezbytné proplachování vápenného potrubí i v průběhu neutralizace.

- 3) Zadavatel v příloze č. 1 Zadávací dokumentace na straně 9 a na straně 13 ve schématu NS specifikoval, že v reakčních nádržích RN1, RN2 a RN3 bude měřena hodnota pH. Uchazeč ve svém vysvětlení v bodě č. 7 uvádí, že „měření pH bude v RN1, RN2 a kontrolní na odtoku do kanalizace. V RN3 – není třeba, tzn. uchazečem nabízené plnění nesplňuje minimální technické požadavky specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

## **X. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU**

Komise se usnesla na tom, že žádná z hodnocených nabídek mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.

V Brně dne 11. 7. 2014

**Za zadavatele – REPON spol. s r.o.:**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

**Ing. Roman Bielak**  
vedoucí odboru výběrových řízení  
Erste Grantika Advisory, a.s.