



VYSVĚTLENÍ - ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspory energií v objektu B.D.H. KOVO s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů platnými ke dni 16. 10. 2019 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016419.

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **B.D.H. KOVO s.r.o.**
Sídlo: 541 03 Trutnov - Poříčí, Náchodská 33
Zastoupen: Libor Hladký, jednatel
IČO: 25983211
DIČ: CZ25983211
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18595.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: JUDr. Cyril Varadínek
Telefon: + 420 731 193 869, + 420 515 917 652
E-mail: varadinek@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení - změnu zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“) včetně přílohy č. 1.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení.

Dne **16. 1. 2020** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedeně zakázce doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 1:

Ve složce přílohy 4.4 část 4. se nachází i rozpočet na kabelovou přípojku. Máme provést nacenění této kabelové přípojky jako součást FVE?

Vysvětlení č. 1:

Ano, nacenit k FVE.

Dotaz č. 2:

Můžete zveřejnit kompletní dokumentaci k fotovoltaice ? Ve složce přílohy 5. fotovoltaika se nachází pouze její část - chybí kompletně výkresy umístění panelů a jejich uchycení, tj. výkresy 2.3.-2.11.

Vysvětlení č. 2:

Požadované dokumenty jsou obsaženy v příloze.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci se počítá s panely 285Wp a měniči 17+8+12 kW. Je možno použít jiné panely s vyšším jednotkovým výkonem - jak to pak bude s celkovým výkonem FVE, může být vyšší? Je možno použít jiný počet a jiný výkon měničů ?

Vysvětlení č. 3:

Požadujeme dodržení návrhu dle projektové dokumentace - Wp výkon panelů a velikost a počet jednotlivých měničů.

Zadavatel mění článek X/2 zadávací dokumentace následujícím zněním:

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu **Náchodská 33, 541 03 Trutnov - Poříčí, nejpozději 6. 2. 2020 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Zadavatel mění článek XIV zadávací dokumentace následujícím zněním:

Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání konaném v sídle zadavatele **dne 6. 2. 2020 v 10:00 hodin.**

V Brně dne 20. 1. 2020

Za zadavatele –

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

.....

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci