

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 (dále „vysvětlení ZD č.2“)

Veřejná zakázka:

Druh veřejné zakázky:

Datum zahájení výběrového řízení:

Revitalizace Lazského potoka

Veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce

22. 1. 2020

Zadavatel:

Obec Milín

Sídlo: 11.května 27, 262 31 Milín

IČO: 00242730

Organizační zástupce

Zadavatele:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (též „VRV a.s.“)

Sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

Zadavatel veřejné zakázky „**Revitalizace Lazského potoka**“, uveřejněné dne 22. 1.2020 na profilu zadavatele, poskytuje na základě žádosti a dotazů dodavatele, které obdržel dne 31.1.2020 toto vysvětlení zadávací dokumentace („Vysvětlení ZD č.2“).

Vysvětlení ZD č.2 je uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Dotaz č.1:

V technické zprávě je mj. uvedeno, že se má tůň č. 2 utěsnit jílovitou zeminou o tl. 400 mm. Dále je zde uvedeno, že vhodnou jílovitou zeminu zajistí na své náklady zhotovitel. Můj dotaz zní, zda-li zadavatel disponuje takovouto zeminou? Případně za jakých podmínek by jí zhotoviteli poskytnul? Dále prosím do rozpočtu o doplnění položky na pořízení této jílovité zeminy.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zajištění dodávky vhodné jílovité zeminy je věcí dodavatele stavby. Zadavatel vhodnou zeminou nedisponuje.

Z důvodu upřesnění položkového rozpočtu byla upravena textace v poznámce položky č. 45 u objektu SO 04-Tůň T2.

Dodávka jílového těsnění bude oceněna v rámci položky č.45.

Zadavatel společně s Vysvětlením ZD č.2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta pro podání nabídek končí **13. 2. 2020 ve 13:00 hodin.**

Přílohy:

ZD_příloha 2_soupis prací s výkazem výměr oprava 2020_02_03

VRV a.s.
(za pověřenou osobu zadavatele)