



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_385.html
Identifikace projektu	registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821

Název zadavatele:	MAUTING s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Mikulovská 362, 691 42 Valtice
Zastoupen:	Ing. Josef Grégr, jednatel Jan Sítek, jednatel Ing. Bohumír Posolda, jednatel Ing. Jaroslav Bajko, jednatel
IČO:	469 79 794
DIČ:	CZ46979794

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+ 420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce **pro část 2 veřejné zakázky**. Číslování dotazů navazuje na číslování v předchozím Vysvětlení č. 1 a 2 zadávací dokumentace, proto v tomto vysvětlení začínají dotazy č. 3.

I.

Dne 12. 2. 2020 byla osobě zastupující zadavatele doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



Dotaz č. 3:

Dobrý den paní Prášková,

dotazuji se k zakázce na výměnu LED osvětlení pro společnost MAUTING část č.2.

dotaz č.1, Není definováno, zda mají být na halách okruhy a jakou formou má být ovládáno, zda vždy okruh na tlačítko, či celá hala najednou a regulovat dle přírůstku denního světla, nebo zákazník požaduje kompletní analogové či digitální řízení?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že požaduje kompletní digitální řízení (proto jsou požadovány svítidla typu DALI). Zadavatel předpokládá, že v hale **1a** bude 7 okruhů, v hale **1b** budou 2 okruhy a hale **2** bude 7 okruhů. Každý okruh musí mít vlastní ovládání. Zadavatel požaduje také regulaci podle přírůstku denního světla (proto jsou požadovány soumraková čidla). Ovládání okruhů může být tlačítky, digitálním panelem aj., podle nabídky účastníka.

V Brně dne 12. 2. 2020

Za zadavatele – MAUTING s.r.o.:

*podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem*

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.
Poradce pro výběrová řízení
Na základě plné moci