

SS	svorka spojovací
SZ, OU, DOU	svorka zkušební, ochranný úhelník, držák OU
SO	svorka okapová
SR03	svorka zemní páska - drát
PJ	pomocný (oddálený) jímač
HOP	hlavní ochranná přípojnice

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální, nebezpečné

Ing. Zdeněk Štengl
projekty elektroinstalací a měření a regulací
tel. : +420 604 953 985
email : zdenda.stengl@seznam.cz

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl		
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Obec Roztoky Roztoky 128, Křivoklát, 270 23	STUPEŇ: DPS	
AKCE: Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody	FORMÁT: 4xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: 1:50	D.1.4.4-11
OBSAH: Střecha	DATUM: 11/2018	Č.: