



Rozvaděč R0, 48 modulů
(FW41US1, 703x353 mm, nika 652x305x110 mm)
1 x hlavní vypínač 40/3 (SBN340)
4 x jistič B16/1 (NBN116)
3 x jistič B10/1 (NBN110)
3 x jistič B16/3 (NBN316)
1 x 4p. pr. chránič 40/4/003 (CDA440D)
3 x 4p. pr. chránič 25/4/003 (CDA425D)

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením
vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a měření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Obec Roztoky Roztoky 128, Křivoklát, 270 23	STUPEŇ: DPS	
AKCE: Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.1.4.4-8
OBSAH: Rozvaděč 1.PP - R0	DATUM: 11/2018	Č.: