


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světla výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru
[ - ]	[ - ]	<i>A</i> [ m <sup>2</sup> ]	<i>s.v.</i> [ m ]	<i>O</i> [ m <sup>3</sup> ]	<i>t<sub>e</sub></i> [ °C ]
VCHOD 255					
1.01.01	chodba + KK	8,9	2,400	21,4	20
1.01.02	WC	1,4	2,650	3,7	20
1.01.03	koupelna	3,6	2,650	9,5	24
1.01.04	pokoj	10,5	2,650	27,8	20
1.01.05	pokoj	18,9	2,650	50,1	20
1.01.06	pokoj	9,0	2,650	23,9	20
Σ BYT 1.01		52,3		136,4	
1.02.01	chodba	9,0	2,400	21,6	20
1.02.02	WC	1,6	2,650	4,2	20
1.02.03	koupelna	4,0	2,650	10,6	24
1.02.04	kuchyně	10,3	2,650	27,3	20
1.02.05	pokoj	28,8	2,650	76,3	20
Σ BYT 1.02		53,7		140,1	

- LEGENDA:
- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
  - POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
  - POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
  - POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
  - TUMIČ HLUKU
  - TEPELNÁ IZOLACE
  - MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
  - OVLADAČ VĚTRÁNÍ
  - PODHLÉD - ZAJISTÍ STAVBA
  - REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA



NÁZEV STAVBY:		SÍDLIŠTĚ MILÍN - BLOK X		 PROJEKCE ◦ REALIZACE ◦ SERVIS	
INVESTOR:		OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN			
MÍSTO STAVBY:		UL.MÍROVÁ 252, 253, 254, 255;K.Ú. MILÍN			ZAKÁZKA Č. 16139
PROFESE   ÚČEL:		VZDUCHOTECHNIKA   DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM 08/2017
VYPRACOVAL:		ING. TEREZA SNÁŠELOVÁ			FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)
		ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)			MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH:		255 - PŮDORYS 1NP		VÝKRES Č. ÚT-03	